

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES
PROVEEDORES No. M3E-45200121-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Hazael José Karim Zermeño Galván

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		¿En qué días y horarios, se puede laborar?	Se deberá comunicar con el C. Profesor Jesús Franco Castillo, Tel. 477-772-3748, 477-772-2399 considerando que el horario es de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
2	1		¿Nos pueden proporcionar un plano arquitectónico o Layout de la instalación? esto a efecto de determinar materiales y equipos a utilizar	Se aclara que no se cuenta en este momento con el Layout de la instalación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		El retiro y disposición final del equipo ¿Quién lo realizaría?	Se aclara que el retiro del equipo existente e instalación correrán por cuenta del proveedor adjudicado.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Sergio Adrián Ponce Jasso

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		¿LA ASIGNACION DE LA COMPRA SE REALIZARÁ EN EL	Se llevará a cabo una vez que la Dirección

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			MES DE ENERO? O CUANDO SE REALIZARA?	cuente con los elementos técnicos y económicos necesarios para poder determinar el resultado del presente proceso de contratación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		Al momento de la visita, me indicaron el lugar en donde se instalaría la caldera, pero en ese lugar existe otra en reparación o desuso, las preguntas son, se tiene que realizar el cambio de la existente por la que se va a suministrar? ¿En caso de realizar el cambio, se tiene que sacar la caldera existente del lugar o a donde se movería?, en caso de no realizar el cambio, la caldera a suministrar en qué lugar exactamente se colocaría?	<p>1.- Se aclara que el retiro del equipo existente e instalación correrán por cuenta del proveedor adjudicado.</p> <p>2.- Se aclara que una vez retirada la caldera actual será colocada justo en el exterior del cuarto de maquinas de este espacio deportivo.</p> <p>3.- Se aclara que actualmente se cuentan con dos calderas en funcionamiento, una se encarga de calentar el agua de la alberca olímpica y la otra se encarga de calentar el agua de la fosa de clavados. La caldera que se va a sustituir corresponde a la caldera de la alberca olímpica.</p>
2	1		Como lo comente en la pregunta anterior, existen 2 calderas y en caso de colocar una más, ¿existe la posibilidad de que las tres calderas estén en funcionamiento al mismo tiempo?.	Se aclara que en este momento se cuentan con dos calderas las cuales solo una de ellas será sustituida la cual corresponde a la caldera de la alberca olímpica.

b).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		En la invitación, no menciona nada sobre un dictamen de calderas o recipientes sujetos a presión, este se debe de considerar?	Deberá apegarse únicamente a lo solicitado en las bases y Anexos de la presente invitación.