

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN
CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-44201821-1
PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE UPS**

NITIDATA LEÓN, S.A. DE C.V.

Partida 1

Pregunta 1:

Nos pueden proporcionar el modelo y numero de serie el equipo

**Respuesta: Modelo: SYMMETRA PX 100 Kw, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 80 Kw
Número de serie: PD1608350103.**

Partida 1

Pregunta 2:

¿El equipo actualmente cuenta con póliza?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Póliza contratada: Advantage Ultra por 3 años, Vence: 14/08/2021

Partida 1

Pregunta 3:

¿El equipo se encuentra funcionando de forma correcta sin presentar ninguna falla?

Respuesta: Es correcta su apreciación.