



León Gto., 28 de Junio de 2021

tvcuatro

Por este medio me dirijo a usted para dar respuesta a las preguntas de la invitación mixta de adjudicación directa No. **M3E-45504821-1** para la adquisición de aires acondicionados del participante **MEXICO GO HUNTING SA DE CV**, por lo cual le expongo lo siguiente:

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	2	Participar con un solo equipo	¿Es posible presentar propuesta únicamente para el equipo que solicitan en León, Gto?? (Oaxaca 501, col Arbide, c.p. 37360)
2	2	Cambio de voltaje de 110v a 220 v	Se solicita de su parte el equipo de 110 v. Al realizar la visita se detecta que el equipo adecuado es de 220 v. ¿Se puede presentar en ese voltaje?
3	6	Obstrucción para instalación	Para la instalación de uno de los equipos se detectó en el lugar que será necesario hacer una perforación. ¿Se puede perforar la cancelería de la ventana para poder instalar en el lugar que fue señalado en la visita?

#### RESPUESTAS

No.	Partida:	Punto:	Respuesta
1	2	Participar con un solo equipo	No, debido a que la partida 2 es por 3 equipos, con domicilio de instalación en Acámbaro, Dolores Hidalgo y León Guanajuato.
2	2	Cambio de voltaje de 110v a 220 v	Deberán apegarse a las especificaciones solicitadas en el Anexo I.
3	6	Obstrucción para instalación	Si se puede perforar la cancelería para la instalación.

Sin más otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
C.P. BEATRIZ ADRIANA RAYA ÁNGEL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO

@tv4guanajuato

