

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES
No. M3E-44207721-1
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS**

**INTERESADO: TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A.
DE C.V.**

Partida 8 Anexo I

Pregunta 1:

¿Nos podrían confirmar los horarios de trabajo para la desinstalación y la instalación?

Respuesta: Los horarios para el trabajo de desinstalación e instalación para esta partida será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

Partida 8 Anexo I

Pregunta 2:

Nos podrían confirmar que el alcance incluye desinstalación del UPS actual, configuración, puesta a punto y capacitación de UPS ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida 8 Anexo I

Pregunta 3:

¿Los tableros de entrada y salida serán los mismos del equipo actual?

Respuesta: Se aclara que, los tableros de entrada y salida si serán los mismos tableros del equipo actual.

INTERESADO: SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMPUTO DEL BAJÍO S.A DE C.V.

Partida 8 Anexo I

Pregunta 1:

¿La convocante acepta un transformador de aislamiento de entrada y salida dentro del ups tipo estrella?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I.

Partida 8 Anexo I

Pregunta 2:

¿En caso de que la primera opción no sea posible la convocante acepta instalar un transformador delta a la entrada por fuera del UPS?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I.

Partida 8 del Anexo I.

Pregunta 3:

¿La convocante solicita que el gabinete de baterías de CDP cuente con pintura epoxica, la convocante acepta que no lleve esta característica?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I.

Partida 8 del Anexo I.

Pregunta 4:

¿Para la partida 8 se puede cotizar cualquier marca que cumpla con esas especificaciones o sea superior?

Respuesta: Es correcto, puede cotizar cualquier marca.

Se aclara que para los bienes comprendidos en la presente invitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.

INTERESADO: JUAN CARLOS JARAMILLO PLASCENCIA

Partidas 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 del Anexo I.

Pregunta 1:

Solicita la convocante un tiempo de entrega de 30 días naturales posteriores a la notificación de fallo, debido a la actual contingencia por la pandemia, solicitamos a la convocante, ampliar a la fecha a 45 días naturales, ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta:

Se aclara que para las partidas 5, 6, 8 y 10 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será 45 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación.

Lo anterior dejando sin efecto la fecha mencionada dentro del inciso g. Lugar y Tiempo de entrega, apartado II. Información específica de la invitación para las partidas 5, 6 y 10 del Anexo I.

Respecto a la fecha de entrega para las partidas 1, 9, 11 y 12 del Anexo I, apegarse a la fecha mencionada dentro del inciso g. Lugar y Tiempo de entrega, apartado II. Información específica de la invitación de las bases de la presente invitación.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 2:

Para la partida 1, solicita la convocante ups de 3 KVAS, nos podría aclarar si requiere tecnología online para proteger servidores o tecnología interactiva para equipo de comunicaciones?

Solicita la convocante ups de 3 KVAS, nos puede indicar si requiere instalación o únicamente la entrega.

Respuesta: Se aclara que se requiere tecnología online para proteger servidores, así como que únicamente se requiere la entrega de los bienes.

Partida 5 y 6 del Anexo I.

Pregunta 3:

Partida 5: (1) 10KVAS, y partida 6: 1 de 6 KVA

Para las partidas 5 y 6: Solicita la convocante UPS, nos puede indicar si requiere adecuaciones eléctricas para su puesta en marcha o únicamente la entrega.

Partida 5 y 6: en caso de que debamos realizar las adecuaciones, se abrirá fecha para visita a los sitios?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 5 y 6 del Anexo I, no se solicitan adecuaciones eléctricas ni civiles, solo se requiere la entrega de los bienes.

Partida 8 del Anexo I.

Pregunta 4:

Partida 8: (1) 30KVAS

Las características solicitadas son propias de la marca industronic, solicitamos a la convocante, nos permita ofertar un equipo con la capacidad y voltajes requeridos a la entrada y salida, así como características superiores sin ser obligatorio para los demás, acepta nuestra solicitud?

Nos podría indicar la convocante de que capacidad en Joules deberá ser el supresor que tiene integrado el equipo?

Nos podría indicar cual es el tiempo de respaldo requerido?

Respuesta:

- **Se aclara que para los bienes comprendidos en la presente invitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.**
- **Apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I.**
- **El tiempo de respaldo requerido deberá de ser de 0 a 5 minutos.**

Partida 9 del Anexo I.

Pregunta 5:

Partida 9: (3) 750VA (AVR750U)

solicita la convocante, ups de 750VA, solicitamos a la convocante nos permita ofrecer un equipo de capacidad superior y con un supresor de al menos 316 Joules, acepta nuestras solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I.

INTERESADO: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida 5 del Anexo I.

Pregunta 1:

Solicitan que el equipo cuente con "CONEXION DE SALIDA 210 V MS", podría confirmar la convocante, si debemos considerar que el equipo proporcionará una tensión de salida de 220V entre fases y de 120V entre fase y neutro ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida 8 Anexo I.

Pregunta 2:

Consideramos que las características técnicas requeridas son las mínimas a cumplir, por lo que el ofrecer características superiores, no es motivo de descalificación, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida 8 del Anexo I.

Pregunta 3:

Debido a que cada fabricante de UPS realiza configuraciones en base al desarrollo propio del departamento de ingeniería, y para no limitar la participación de otras marcas, solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con dimensiones distintas a lo requerido que proporcionen o superen la funcionalidad solicitada, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: La finalidad de la visita realizada en las instalaciones fue para que se conociera el espacio en el cual irá instalado el equipo, por lo que deberá considerarlo al presentar su propuesta técnica.

Se aclara que para los bienes comprendidos en la presente invitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.

Partida 8 del Anexo I.

Pregunta 4:

Derivado de la visita en el sitio, actualmente hay un UPS en funcionamiento y con la finalidad de aclarar los alcances de la instalación nos podrían confirmar la convocante lo siguiente:

¿Debemos considerar la desinstalación del UPS (actual) sin necesidad de trasladarlo a otro sitio? Podrían confirmar la convocante, ¿cuáles son los horarios de trabajo para la desinstalación y la instalación?

¿Debemos considerar la conexión del UPS nuevo a los tableros de entrada y salida definidos?

En caso de observar deterioro o daño en el cableado e interruptores, ¿estos deberán ser reemplazados con el fin de asegurar las mejores condiciones de equipo entregado?

Respuesta:

- Es correcta su apreciación, no se requiere el traslado del equipo a otro sitio.
- Los horarios para el trabajo de desinstalación e instalación para esta partida será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
- Se aclara que si deben de considerar la conexión a los tableros de entrada y salida ya definidos.
- El equipo debe de ser instalado y puesto a punto, por lo cual en caso de observar deterioro o daño en el cableado e interruptores se deberá considerar el reemplazo de los mismos.

Partidas 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 Anexo G.

Pregunta 5:

Se solicita de la manera más atenta que en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar 60 días, puesto que permanece la contingencia de salud a nivel mundial por el Coronavirus, lo que ocasiona retrasos en fabricación por falta de componentes, lo que nos resta días para su entrega, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta.

Se aclara que para las partidas 5, 6, 8 y 10 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será 45 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación.

Lo anterior dejando sin efecto la fecha mencionada dentro del inciso g. Lugar y Tiempo de entrega, apartado II. Información específica de la invitación para las partidas 5, 6 y 10 del Anexo I.

Respecto a la fecha de entrega para las partidas 1, 9, 11 y 12 del Anexo I, apegarse a la fecha mencionada dentro del inciso g. Lugar y Tiempo de entrega, apartado II. Información específica de la invitación de las bases de la presente invitación.

Partida 2 Anexo G.

Pregunta 6:

Se solicita de la manera más atenta que en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar 170 días, puesto que permanece la contingencia de salud a nivel mundial por el Coronavirus, lo que ocasiona retrasos en fabricación por falta de componentes, lo que nos resta días para su entrega, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo mencionado en el inciso g. Lugar y tiempo de entrega del apartado I. Información específica de la invitación para esta partida.

Partida 3 Anexo G.

Pregunta 7:

Se solicita de la manera más atenta que en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar 85 días, puesto que permanece la contingencia de salud a nivel mundial por el Coronavirus, lo que ocasiona retrasos en fabricación por falta de componentes, lo que

nos resta días para su entrega, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo mencionado en el inciso g. Lugar y tiempo de entrega del apartado I. Información específica de la invitación para esta partida.

Partida 4 Anexo G.

Pregunta 8:

Se solicita de la manera más atenta que en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar 140 días, puesto que permanece la contingencia de salud a nivel mundial por el Coronavirus, lo que ocasiona retrasos en fabricación por falta de componentes, lo que nos resta días para su entrega, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo mencionado en el inciso g. Lugar y tiempo de entrega del apartado I. Información específica de la invitación para esta partida.