



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 23.09.2022	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 06.10.2022
NO. INVITACION CDE-53203622-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50403358	5.00	PZA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Centro Gestor 0901 Solicitud de Pedido 0190040319 00010 Agrup. Carrito 3000022742 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA UBICADA EN ZONA URBANA, SUBURBANA O RURAL CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAPTACIÓN INICIAL, CONDUCCION PRIMARIA, SEPARADOR DE SOLIDOS GRUESOS, SEPARADOR PRIMERA AGUAS, CONDUCCION SECUNDARIA, REDUCTOR DE TURBULENCIA, CLORADOR FLOTANTE (INCLUYE CONSUMIBLES PARA 1 AÑO DE DOSIFICACIÓN), POTABILIZADOR PASIVO EXTERNO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 10 LITROS POR DÍA (INCLUYE CONSUMIBLES PARA 1 AÑO DE FILTRACIÓN), CISTERNA ROTOMOLDEADA EN MATERIAL PE-HD DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD CON BOCA LATERAL, CON REGISTRO EXCENTRICO DE AL MENOS 60CM DE DIAMETRO, TAPA Y ORIFICIO EN LA PARTE INFERIOR PARA INSTALACION DE LLAVE. BASE CIRCULAR PARA CISTERNA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE GARANTICEN SOPORTAR EL PESO DE LA CISTERNA CONSIDERANDO SU CAPACIDAD DE LLENADO MAXIMO DE AGUA. DEBERA GARANTIZAR SU DURABILIDAD POR UN TIEMPO DE AL MENOS 10 AÑOS Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE CON UNA ALTURA MINIMA DE 20 CMS Y DIAMETRO DE LA BASE 10% SUPERIOR AL DIAMETRO DE LA BASE DE LA CISTERNA. REDUCCION DE 1 ½" A ¾" (NO MULTICONECTOR) Y LLAVE PVC TIPO ESFERA ¾". CONSIDERAR PARA LA CAPTACIÓN INICIAL Y CONDUCCIÓN PRIMARIA EN LOSAS DE# CONCRETO: TUBERÍA DE PVC ENTRE 2" Y 4" (INCLUYE SUJECIÓN), Y PARA TECHUMBRES DE LÁMINA: CANALETA DE LÁMINA Y BAJANTES DE PVC ENTRE 4" A 6" (INCLUYE SUJECIÓN); PARA LA CONDUCCIÓN SECUNDARIA HASTA LA CISTERNA CONSIDERAR TUBERÍA DE PVC DE 2"; CONSIDERAR TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y QUE GARANTICEN SU DURABILIDAD POR LO MENOS 10 AÑOS, Y QUE SEAN RESISTENTES A LA INTEMPERIE (Codos en sus diferentes angulos, coples, tees, tapones, abrazaderas, tornillería, taquetes entre otros).# INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO QUE NO EXISTEN FUGAS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES DE SUS DIFERENTES ELEMENTOS. CAPACITACION SOBRE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA POR LOCALIDAD. CONSIDERAR MANUAL IMPRESO PARA CADA USUARIO UTILIZANDO DIAGRAMAS PARA SU MEJOR ENTENDIMIENTO. 1 AÑO GARANTIA EN INSTALACION Y 10 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CISTERNA. ///