



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 668ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) segunda convocatoria para la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información; y equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 17:00 horas del día 14 de diciembre de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Omar Ibrahim Cabral Mier Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

<p>C. Viridiana Sierra Acosta Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración</p> 	<p>C. Raziel Morales Beltran Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 
<p>C. Raúl Centeno Jiménez Representante de la Universidad Politécnica de Guanajuato</p> 	<p>C. Gilberto A. Ramírez D. Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato</p> 
<p>C. Jesús Ascencio Zárate Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato</p> 	<p>C. Armando Arias Solano Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 
<p>C. Juan Carlos Morales Álvarez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 	<p>C. Carlos Torres Servín Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato</p> 
<p>C. Juan Carlos Núñez Sánchez Representante del Instituto Estatal de la Cultura</p> 	<p>C. Aaron Cesar Estrada Granados Representante de la Coordinación General de Comunicación Social</p> 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) segunda convocatoria para la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información; y equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y

Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **17:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **14 de diciembre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron.

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: **DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV.**

Partida: 4

Pregunta 1: Solicitan TOMA CORRIENTE 9 TOMAS (4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R, Y 1 NEMA L5-30R, sin embargo, esta especificación corresponde a una marca en especial, con la finalidad de no limitar la libre participación solicitamos de la manera más atenta un equipo de como mínimo 6 contactos tipo NEMA 5-15R/20R TODOS REGULADOR, CON RESPALDO DE BATERÍAS Y CON SUPRESOR DE PICOS ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 22

Pregunta 1: Solicitan equipo de 3000va / 2700 watts sin embargo piden enchufe NEMA 5-15 blindado, lo que es un error ya que técnicamente el NEMA solicitado es de 15 Amper como lo pueden observar en la gráfica de abajo donde la configuración sería NEMA el 5 : es voltaje de trabajo que en este caso corresponde a 125 V, el 15 corresponde a la corriente máxima de trabajo, para este caso es 15 amp y el R o P corresponde si en contacto (R) y si es clavija P, el equipo por su capacidad de 3000 va su corriente máxima es de 30 Amper, por lo anterior lo correcto es un enchufe de 30 Amper siendo el adecuado para el equipo un enchufe NEMA L5-30 P donde la L es de seguro (media vuelta), 5 corresponde al voltaje de alimentación (125V), 30 a los 30 amper de corriente máximo del equipo de acuerdo a su capacidad y P corresponde a que es enchufe, por lo anterior acepta la convocante un equipo con enchufe tipo NEMA L5-30P de acuerdo al fabricante y que corresponde a la capacidad de 3000 va solicitada ya que es por seguridad, ya que pedir de 15 amper existe riesgo de incendio por la corriente demandada ¿se acepta nuestra solicitud?

	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE		50 AMPERE		60 AMPERE	
	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG
2-POLE 2-WIRE	1 125V	B-6 1-15R	B-6 1-15P							
	2 250V		2-15P 	B-6 2-20R	B-6 2-20P	 2-30R	 2-30P			
	3 277V			(RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS)						
	4 600V			(RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS)						
2-POLE 3-WIRE GROUNDING	5 125V	B-7, 16, 28 5-15R	B-16, 17, 28 5-15P	B-11, 13, 21-23, 25, 28 5-20R	B-16, 24, 28 5-20P	B-29 5-30R	B-29 5-30P	B-30 5-50R	B-30 5-50P	
	6 250V	 6-15R	 6-15P	B-16, 25, 28 6-20R	B-16, 26, 28 6-20P	B-29 6-30R	B-29 6-30P	B-30 6-50R	B-30 6-50P	
	7 277V AC	B-20 7-15R	B-20 7-15P	7-20R 7-20R	7-20P 7-20P	7-30R 7-30R	7-30P 7-30P	7-50R 7-50R	7-50P 7-50P	
	8 347V AC	B-13 24-15R	B-20 24-15P	24-20R 24-20R	24-20P 24-20P	24-30R 24-30R	24-30P 24-30P	24-50R 24-50R	24-50P 24-50P	
	9 480V AC			(RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS)						
	10 800V AC			(RESERVED FOR FUTURE CONFIGURATIONS)						

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 22

Pregunta 2: Con base a las especificaciones el equipo para esta capacidad es para aplicaciones críticas la cuales

Relación de preguntas y respuestas

requieren de una seguridad para el desarrollo de sus procesos por lo cual entendemos que requieren un equipo profesional de tecnología de vanguardia de doble conversión tipo on line con un rango de regulación a la salida no mayor del 2 % y con onda senoidal pura ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PC SERVER, SA de CV

Partida 12:

Pregunta 1: Debido a problemas de escases de componente y con retraso en sus líneas de producción y encontrarse en etapa de pre producción el modelo que cumple con los requerimientos técnicos, información que nos proporciona la marca, solicitamos a la convocante que nos autorice que el tiempo de entrega sea para el mes de agosto del 2023, ¿Acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida 22:

Pregunta 2: Solicitamos a la convocante nos aclare si requieren que el UPS solicitado cuente con 6 contactos en total, de los cuales, como mínimo 4 deben contar con respaldo de baterías, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida 22:

Pregunta 3: Solicitan que el equipo cuente con una clavija tipo Nema 5-15; sin embargo, por la capacidad del equipo la normatividad marca que la clavija debe ser de 30 Amperes, por lo que solicitamos a la convocante acepte equipos que cuenten con clavija L5-30P, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás licitantes

Partida 22:

Pregunta 4: Debido a problemas de escases de componente y con retraso en sus líneas de producción el modelo que cumple con los requerimientos técnicos, información que nos proporciona la marca, solicitamos a la convocante que nos autorice que el tiempo de entrega sea para el 31 de mayo del 2023, ¿Acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: Dinámica del Centro

Partida: 14

Pregunta 1: En las características del equipo, solicitan un volumen diario de 8000 hojas mínimo, extendemos la solicitud para aceptar un volumen diario de 7500 hojas ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrán ofertarlo.

Partida:18

Pregunta 2: Solicitamos a la convocante nos aclare si para el cableado eléctrico la tubería de canalización puede ser de material PVC ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida:18

Pregunta 3: Solicitamos a la convocante nos aclare el alcance de la puesta a punto, de acuerdo con la visita realizada, el personal encargado nos indicó que solo se requiere la conexión de entrada y alimentación del equipo UPS, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que para la puesta a punto solo se requiere la conexión de entrada y alimentación del equipo

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

UPS.

Partida:22

Pregunta 4: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos montaje rack / torre, lo cual no afecta la funcionalidad del equipo, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá soportar montaje en rack.

Partida:22

Pregunta 5: Favor de aclarar si lo que requiere la convocante es que el UPS cuente con 6 contactos, tipo Nema 5-15R, todos con regulación, respaldo de baterías y supresión de picos, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida:22

Pregunta 6: Solicitan que el UPS cuente con una clavija 5-15P blindada; sin embargo, debido al consumo de corriente del UPS, la normatividad eléctrica indica que la clavija debe ser de 30 amperes, por lo que solicitamos a la convocante que la clavija del UPS sea tipo L5-30P, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás licitantes

Partida:12

Pregunta 7 : Solicitamos a la convocante se pueda ampliar el tiempo de entrega para esta partida para el mes de Mayo 2023, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del participante: Informática y oficinas, S.A. de C.V.

Numeral II inciso g) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA

PARTIDAS: 12, 19 Y 25

Pregunta 1: Considerando la situación actual derivado de la pandemia COVID-19, y que los fabricantes de diferentes componentes electrónicos, cómputo y equipos eléctricos están rebasados por la demanda a nivel mundial provocando un desabasto de componentes para la mayoría de bienes a ofertar, así como los retrasos logísticos debido a esta situación de contingencia de salud mundial, incluyendo a México, solicitamos a la convocante otorgue un tiempo de entrega al 31 de mayo 2023 para todas las partidas, se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Numeral III inciso a)

1.10 ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE BASES

Pregunta 2: Entendemos que, en caso de realizar el pago de las bases vía transferencia bancaria electrónica, es suficiente con presentar impresión del **comprobante de pago en línea** que emite el portal de Gobierno de Guanajuato a través del sistema de pago de transferencias en línea, para cubrir este requisito ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Numeral II inciso f)

FIRMA DE CONTRATO Y PEDIDOS

Pregunta 3: Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta que se puedan generar pedidos por marca ya que los temas de entrega y logistica actuales están complicados y eso nos lleva a tener temas cuando el mismo pedido incluye más de una marca, por lo que pedimos para que las entregas puedan ser menos problemáticas, que se puedan generar pedidos de una o varias partidas pero comprendiendo una sola marca, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, los pedidos serán generados por unidad responsable (Centro Gestor).

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

ANEXO I Partida 3

Pregunta 4: Solicitamos a la convocante acepte poder ofertar equipo con monitor de 32 pulgadas que es el estándar de mercado ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

ANEXO I Partida 4

Pregunta 5: Solicitamos a la convocante acepte poder ofertar equipo con 7 contactos: 6 tipo NEMA 15-R y 1 NEMA L5-30R ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

ANEXO I Partida 5

Pregunta 6: Solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con resolución 1,920 x 1200 y así poder cotizar equipos mas accesibles ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

ANEXO I Partida 22

Pregunta 7: Solicitamos a la convocante para no limitar la participación permita ofertar equipos con enchufe NEMA 5-15 sin blindar ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás licitantes

ANEXO I Partida 25

Pregunta 8: Solicitamos a la convocante que los equipos actuales ya no integran unidades ópticas en los equipos, por lo que pedimos eliminar esta característica o poder ofertarla de manera externa mediante conexión usb ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá ofertarla de manera externa mediante conexión usb, sin ser obligatorio para los demás participantes.

ANEXO I Partida 1

Pregunta 9: Solicitamos a la convocante acepte poder ofertar equipo con pantalla de 15.6 pulgadas es el estándar de mercado ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Nombre del Participante: SOSTIC SA DE CV

Partida: 25

Pregunta 1: Anexo I Partida 25 párrafo 1: "Fuente alimentación indistinto" Se solicita atentamente a la convocante nos indique si requiere solo una fuente de poder o en su caso, deberemos integrar una segunda fuente de poder para la redundancia de energía?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 25

Pregunta 2: Anexo I Partida 25 párrafo 1: "UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW INTERNA". De acuerdo con esta descripción, se informa a la convocante que en los equipos actuales la unidad óptica DVD +/- RW ya no forman parte de una configuración estándar como componente interno, se solicita atentamente a la convocante el reemplazo de este componente, con carácter de interno por uno de iguales o superiores características con conectividad externa, por medio de puerto USB, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarla de manera externa mediante conexión usb, sin ser obligatorio para los demás participantes.

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

Partida: 25

Pregunta 3: Anexo I Partida 25 párrafo 1: "Todos los elementos, componentes de hardware y software incluidos en la propuesta deberán contar con garantía mínima de 3 años proactiva, mismas que se entregarán por escrito". Se solicita atentamente a la convocante, nos indique ¿A que se refiere con garantía proactiva?

Respuesta: Se aclara que la garantía solicitada es "garantía estándar" dejando sin efecto "garantía proactiva" señalada en el anexo I para la partida 25.

Nombre del Participante: SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC SA DE CV
Número de Proveedor: 33075

Partida: 23

Pregunta 1: En las Bases, en el punto 1.14 Copia de la Constancia de Visita emitida por la entidad/dependencia correspondiente. Aplica para las partidas en que se solicita visita a instalaciones. Además de la copia de la constancia, ¿Se deberá acompañar del acta de visita en sitio?

Respuesta: únicamente deberá presentar la copia de la constancia de visita

Partida:23

Pregunta 2: Debido a que las funcionales del firewall actual vencen a finales de diciembre, la suspensión de estas funcionalidades puede desencadenar una posible amenaza/vulnerabilidad a los sistemas más críticos de la institución, ¿consideraría la convocante una reducción en el tiempo de entrega y de ser así se aceptaría la entrega de 7 a 15 días naturales posterior al fallo?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida:23

Pregunta 3: En caso de que la pregunta anterior fuese amablemente aceptada por la convocante, ¿Se podría considerar la omisión de fianza / cheque certificado o cheque de caja debido a la entrega inmediata dentro de los 15 días naturales posteriores al fallo de los bienes ofertados?

Respuesta: En virtud que la respuesta a la pregunta que antecede fue contestada en sentido negativo, no aplica su pregunta.

Nombre del Participante: Nitidata León SA de CV

Partida: 18 UPS

Pregunta 1: ¿Debemos de incluir el servicio de desinstalación del equipo actual?

Respuesta: No, actualmente no hay equipo instalado.

Partida: 18 UPS

Pregunta 2: ¿A qué se refieren con este texto "para la instalación eléctrica regulada de Salamanca (Aldama)"?

Respuesta: Se aclara que se deja sin efecto el texto "para la instalación eléctrica regulada de Salamanca (Aldama)" mencionada en el Anexo I de la partida 18.

Partida: 18 UPS

Pregunta 3: ¿En qué días y horarios se podrá hacer la instalación?

Respuesta: El proveedor adjudicado, deberá ponerse en contacto con el área usuaria para acordar la fecha y hora de la instalación.

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

Partida: 18 UPS

Pregunta 4: Solicitan "configuración, instalación y pruebas".

- a) ¿la instalación será en rack?
- b) En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿con cuantas unidades de rack disponibles se cuenta para el espacio del equipo?
- c) Dentro de estos servicios, ¿debemos de incluir el arranque directo del fabricante de la marca del equipo?
- d) ¿El equipo deberá de incluir tarjeta de red?

Respuesta:

- a) Es en Rack
- b) Por el momento solo se tiene este equipo para instalación en el rack
- c) Si
- d) Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 25 SERVIDOR DE RACK B

Pregunta 5: ¿A qué se refiere la letra "B" en la descripción corta "SERVIDOR DE RACK B"?

Respuesta: Es la denominación del servidor en el catálogo de materiales, las características solicitadas son plasmadas en el apartado de descripción técnica.

Partida: 25 SERVIDOR DE RACK B

Pregunta 6: Solicitan "1 PUERTO RJ-45 PARA ADMINISTRACION REMOTA". ¿Debemos de incluir el licenciamiento por 3 años para esta administración remota?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 25 SERVIDOR DE RACK B

Pregunta 7: Nos pueden indicar si requieren instalación, configuración y puesta a punto y cual sería el alcance.

Respuesta: Se aclara que no se solicita instalación ni configuración.

Partida: 19 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Pregunta 8: Nos pueden indicar si requieren instalación, configuración y puesta a punto y cual sería el alcance.

Respuesta: No se requiere instalación, configuración y puesta a punto

Partida: 19 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Pregunta 9: ¿Con cuántos discos se deben de cubrir los 8tb y cuantos slots deben quedar libres?

Respuesta: Cubrir los 8 TB con al menos dos discos.

Partida: 23 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 10: ¿Debemos de incluir el servicio de desinstalación del equipo actual?

Respuesta: No se debe de incluir dicho servicio.

Partida: 23 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 11: Solicitan "instalación y puesta a punto"

Respuesta:

- a) ¿Cuál sería el alcance de la instalación y puesta a punto?
- b) ¿la instalación será en rack?
- c) ¿con cuantas unidades de rack disponibles se cuenta para el espacio del equipo?

40051001-078-22 (CAGEG-055/2022) Segunda convocatoria
Relación de preguntas y respuestas

Respuesta:

- a) La migración de las políticas y configuraciones del equipo actualmente en función.
- b) Es correcta su apreciación será en rack de 2 postes.
- c) 8 unidades disponibles.

Partida: 23 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 12: ¿Cuántas VPNs van a conectar?

Respuesta: 29 VPNs

Partida: 23 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 13: ¿En qué días y horarios se podrá hacer la instalación?

Respuesta: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Partida: Todas las partidas

Pregunta 14: Bases, capítulo II, inciso g) Lugar y tiempo de entrega.

Debido a los retrasos en la producción y surtido de componentes, semiconductores principalmente, por el rezago a consecuencia de la pandemia y en fecha más reciente, por el conflicto entre Rusia y Ucrania y que afectan directamente a la región, entre otras, donde tiene lugar la fabricación de dichos componentes, solicitamos que los tiempos de entrega se extiendan a más tardar al 28 abril 2023. ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: ARITHMO Soluciones S. de R.L. de C.V.

Partida: 4, 15, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26 y 27

Pregunta 1: ¿El documento al que se refiere en el punto 1.16 será entregado en conjunto con la documentación de registro o solamente en caso de resultar adjudicado?

Respuesta: Deberá presentarlos en conjunto con la documentación, en el entendido que:

Los documentos solicitados en los puntos 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 y 1.20 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato.

Partida: 8

Pregunta 2: La entrega de la partida será en Carr. Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5 C.P. 36250
¿Será el mismo caso para la instalación? ¿O será sin instalación incluida?

Respuesta:

La entrega deberá ser de conformidad a lo establecido en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

El equipo no requiere instalación.

Partida 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24 y 25:

Pregunta 3: ¿Las cartas de fabricante van dirigidas a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración o a los lugares mencionados en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega?

Respuesta: La documentación podrá ser dirigida al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal.

Partida: 6, 11, 13 y 20

Relación de preguntas y respuestas

Pregunta 4: Las impresoras portátiles tienen algunas características necesarias o es libre propuesta para el licitante?

Respuesta: Deberá apegarse a las características establecidas en el Anexo I y Anexo I-A

Partida: 19

Pregunta 5: El dispositivo de almacenamiento no especifica si se debe de incluir discos duros; ¿se deben incluir los discos duros en la propuesta?

Respuesta: Se deberán incluir al menos dos discos

Partida: No aplica

Pregunta 6: para el acto de registro de propuesta, ¿es obligatoria la asistencia del apoderado legal o puede acudir algún integrante de los licitantes participantes?

Respuesta: Podrá acudir a presentar la propuesta cualquier persona por parte del licitante, de conformidad a lo establecido en el inciso c) del apartado II. Información Específica de la licitación, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberán estar firmadas por el representante legal del licitante.

Partida: No aplica

Pregunta 7: Para el acto de notificación de fallo, ¿es obligatoria la asistencia del apoderado legal o puede acudir algún integrante de los licitantes participantes?

Respuesta: No es obligatoria la asistencia del apoderado legal a la notificación del fallo. Podrá acudir cualquier persona por parte del licitante.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Capítulo II, Inciso g), Partidas Todas las partidas

Pregunta 1:

Los bienes solicitados son de fabricación especial por lo que, en caso de ser adjudicado, el tiempo de fabricación llega a ser de 14 semanas debido a la escasez de componentes y circuitos electrónicos, así como los retrasos de traslado de mercancía a nivel mundial. Por este motivo, se solicita a la convocante, pueda modificar la fecha de entrega de estos bienes a más tardar el 19 de abril de 2023.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: HARGA Soluciones de Ingeniería en Tecnología **Partida: No. 18**

Pregunta 1: ¿Se requiere incluir tarjeta de monitoreo en red SMTP en el equipo UPS de 10Kvas?

Respuesta: Se acepta la propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes

Partida: No. 18

Pregunta 2: ¿En la instalación se deberá considerar un ITM a la salida del UPS de 10Kvas? Si la respuesta es afirmativa. ¿A que distancia se debe de considerar?

Respuesta: Si se debe instalar un ITM aproximadamente a 50 cm del centro de carga

Nombre del Participante: KEYMA COMERCIALIZADORA SA DE CV

Partida: 1

Pregunta 1: de acuerdo al requerimiento de la presente licitación en la partida numero 1 donde se solicita un equipo

Relación de preguntas y respuestas

con una pantalla de 17.0 + - 0.5 de visibilidad de pantalla solicitamos a la convocante: se nos permita presentar un equipo con una pantalla de 15.6 + - 0.5 de tamaño visible.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I

Partida: 1

Pregunta 2: En caso de no ser aceptada nuestra propuesta anterior se solicita a la convocante se nos proporcione el uso de este equipo, para poder realizar las configuraciones necesarias con otro modelo de gama Platino el cual se recomienda para cargas pesadas de trabajo, usual mente utilizadas en posiciones de nivel crítico, con el cual podemos cubrir el requerimiento de tamaño visible de pantalla.

Respuesta: En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, desprendiéndose que el planteamiento vertido no se encuentra orientado propiamente a hacer dudas o comentarios en torno al pliego de requisitos contenidos en las bases, sino se centra en formular una petición que no se considera parte de la materia de análisis en la presente etapa del procedimiento que hoy se desahoga.

Partida:6,11,13 y 20

Pregunta 1: de acuerdo con el requerimiento impresora portátil, se solicita a la convocante se nos proporcione la finalidad de uso, para ofertar un equipo adecuado al requerimiento, contemplando los siguientes cuestionamientos: ciclo de impresión mensual, tamaño de impresión, tamaño de equipo.

Respuesta: En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, desprendiéndose que el planteamiento vertido no se encuentra orientado propiamente a hacer dudas o comentarios en torno al pliego de requisitos contenidos en las bases, sino se centra en formular una petición que no se considera parte de la materia de análisis en la presente etapa del procedimiento que hoy se desahoga.