



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 156ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-015-23 (CAGEG-015/2023)
Adquisición de Muebles**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 26 de abril de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria del Comité Suplente pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades



C. María Covadonga Baca Martínez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Fernando Israel Ramírez Muñoz Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Ricardo Tovar Melecio Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	Julián Martín Franco García Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Ilse Susana Morales Ramírez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-015-23 (CAGEG-015/2023) para la Adquisición de Muebles:

Nombre	Firma
COMERCIAL ANCORA, S.A. DE C.V. José Eduardo Moreno Vellido	
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. Jesús Enrique Gómez Olguín	
ZAMOSA, S.A. DE C.V. Carlos Isnardo Lara Acevedo	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las 13:06 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 26 de abril de 2023, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-015-23**

Nombre: ROGELIO NORIEGA AGUILAR

RFC: NOAR521126CG1

1. POR MEDIO DE LA PRESENTE EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-015-23, LES SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SI ¿ME PUDIERAN PROPORCIONAR IMÁGENES EN BASE AL ANEXO 1 QUE SOLICITAN?

R: PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Nombre: DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.

RFC: DEL-951228-SS3

1.- Con respecto a la partida 1 (Anaquel metálico compuesto por 4 postes) solicitamos a la Convocante si es posible, nos permita ofertar el entrepaño con medidas de 30 cms de profundidad por 85 cms de largo con el refuerzo en la parte inferior a lo largo del entrepaño, con el fin de que podamos participar en esta partida. ¿Se acepta?

R: PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

2.- Con respecto a la partida 1 (Anaquel metálico compuesto por 4 postes) solicitamos a la Convocante si es posible, nos permita ofertar el anaquel en color arena. ¿Se acepta?

R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I-A PROPORCIONADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

3.- Con respecto a las partidas 13 y 26 (Silla secretarial) solicitamos a la Convocante si es posible, nos permita ofertar el asiento con acojinamiento fabricado en poliuretano de 50 kg/m3 de densidad, tapizado en tela con guardapolvo en tela en la parte inferior del asiento, ya que los diseños varían de un fabricante a otro y con el fin de que podamos participar en esta partida. ¿Se acepta?

R: APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I Y I-A DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

4.- Con respecto a las partidas 24 y 25 (Archivero vertical) solicitamos a la Convocante si es posible, nos permita ofertar el archivero en color gris oxford, ya que los diseños varían de un fabricante a otro y con el fin de que podamos participar en esta partida. ¿Se acepta?

R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I-A PROPORCIONADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

5.- Con respecto a la firma de contratos, en dado caso de resultar adjudicados, como somos un proveedor de otro estado de la República, solicitamos a la Convocante si es posible, nos envíen el contrato por correo electrónico y se devuelve firmado por mensajería nacional reconocida junto con la fianza. ¿Se acepta?

R: APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO i) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

Nombre: ALSE MEXICANA S.A. DE C.V.:

1) ¿Se puede otorgar el 50 % de anticipo y el 50% restante sobre lo entregado y facturado 15 días después?

R: PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, NO SE CONSIDERA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.

¿Se puede establecer el plazo de entrega 15 semanas después de haber recibido el anticipo?

R: NO APLICA SU PREGUNTA EN VIRTUD DE LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA ANTERIOR.

NOMBRE: ZAMOSA S.A. DE C.V.

RFC: ZAM 750124 792

1. PARTIDA 1, 18, 28, 29 Y 30, LOS ANAQUELES ENTIENDO QUE SE ENTREGARIAN DESARMADOS, CON LA TORNILLERIA NECESARIA PARA ARMARLOS EN EL DESTINO FINAL Y SEAN DE FACIL TRASLADO ¿ES CORRECTO?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

2. PARTIDA 5 Y 6. ENTIENDO QUE EL ENTREPAÑO ABARCA DE PATA A PATA, ES DECIR A TODO EL LARGO DE LA MESA, ¿ES CORRECTO? DE LO CONTRARIO PODRIAN INDICAR LA MEDIDA DE LOS ENTREPAÑOS.

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

3. PARTIDA 7. EL MULTICONTACTO DEL QUE HACEN REFERENCIA ¿TIENEN ALGUN COLOR EN ESPECIFICO?

R: SE SOLICITA EN COLOR NEGRO.

4. PARTIDA 7. MENCIONAN QUE LA MESA ES COLOR CAFÉ, ¿REQUIEREN QUE SEA SOLO CAFÉ O LA COMBINACION DE DOS COLORES?

R: SE SOLICITA COLOR CAFÉ.

5. PARTIDA 8. ¿REQUIEREN QUE EL MUEBLE CUENTE CON PUERTA O ES ABIERTO TIPO LIBRERO?

R: APEGARSE A LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO I PROPORCIONADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, PARA EL PRESENTE MATERIAL NO SE REQUIERE PUERTA.

6. PARTIDAS 18, 28, 29 Y 30. ENTIENDO QUE LOS POSTES SON EN CALIBRE 14 Y LAS CHAROLAS EN CALIBRE 22, ¿ES CORRECTO? DE LO CONTRARIO SERIA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INDICAR EL CALIBRE DE LAS CHAROLAS.

R: SE ACLARA QUE PARA LOS POSTES SE SOLICITA LAMINA CALIBRE 14 Y PARA LAS CHAROLAS CALIBRE 20, DEJANDO SIN EFECTO LAMINA A ELEGIR SEÑALADO EN EL ANEXO I.

7. APARTADO II, INCISO B, RESPECTO A LA MUESTRA DE MATERIAL, SI EL COLOR ES EL MISMO PARA VARIAS PARTIDAS, ¿PODEMOS PRESENTAR SOLO UNA MUESTRA DE ESE COLOR QUE APLIQUE A LAS PARTIDAS QUE SEAN DEL MISMO COLOR? O SE DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA DE MATERIAL PARA CADA PARTIDA AUNQUE SEAN DEL MISMO COLOR.

R: PODRÁ PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA CUANDO SE TRATE DEL MISMO COLOR, MENCIONANDO EN SU MUESTRA PRESENTADA DE QUE PARTIDAS SE TRATA.

Nombre: MARIA LUISA AGUILERA GRANADOS

RFC: AUGL630207JI1

1. ¿Podemos enviar copia de carta del fabricante o distribuidor mayorista comprometiéndonos que en caso de resultar adjudicados presentaremos carta en original?

R: APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS INCISO a) PUNTO 1.14 E INCISO b) PUNTO 1.11 DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

2. PARTIDA 2-24-25: ¿Suponemos que la pintura deberá ser horneada?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

3. PARTIDA 7: Nos puede proporcionar una imagen de referencia

R: EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA.

4. PARTIDA 8: Nos puede proporcionar una imagen de referencia

R: EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA.

5. PARTIDA 9 Y 10: ¿Se puede ofertar en un poliuretano de 60 kg/m³?

R: APEGARSE A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

6. PARTIDA 11: Solicitamos a la convocante nos proporcione una imagen del color grisáceo con poros y nudos marcados, ya que manejamos más de un color con esas características, como el linosa ceniza y precompuesto ceniza.

R: SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, INCISO c) SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES MUESTRAS FISICAS DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LA PARTIDA 11; SIN EMBARGO SE ANEXA IMAGEN MERAMENTE DE REFERENCIA, LA CUAL PODRÁ VARIAR CON LA MUESTRA FISICA.



[Handwritten signature]

7. PARTIDA 14: ¿Se puede ofertar asiento tapizado en tela?

R: APEGARSE A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I PROPORCIONADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

8. PARTIDA 18-28-29-30 Comprendemos que el poste es calibre 14, ¿podría indicarnos el calibre del entrepaño?

R: SE ACLARA QUE PARA LOS POSTES SE SOLICITA LAMINA CALIBRE 14 Y PARA LAS CHAROLAS CALIBRE 20, DEJANDO SIN EFECTO LAMINA A ELEGIR SEÑALADO EN EL ANEXO I.

9. PARTIDA 18-28-29-30: Solicitamos a la convocante se nos indique si son 5 o 6 pz de charolas/entrepaños ya que es lo mismo

R: SE ACLARA QUE SE SOLICITAN 5 CHAROLAS.

10. Por el volumen de algunas partidas, solicitamos a la convocante que en caso de resultar adjudicados se nos permita entregar por partida.

R: APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL VII. CONDICIONES, INCISO m) DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SE ACLARA QUE LAS PARTIDAS DE LA 36 A LA 40, SE GENERARA UN PEDIDO PARA CADA PARTIDA.

NOMBRE: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V

RFC: MPR120724RW8

PREGUNTA 1,
DE LAS BASES PUNTO III PRESENTACIÓN DE OFERTAS PUNTO 1.12, PARTIDA 36, 37, 38, 39, Y 40
PUNTO:

1.12 CARTA COMPROMISO CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN LA QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE QUE, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ENTREGARÁ CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL ACERO FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA CUAL MANIFIESTE QUE EL MATERIAL CON EL QUE FUERON ELABORADOS LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLE CON LA NORMA ASTM A480 Y LA NORMA ASTM A240.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ELIMINE EL REQUISITO DE ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE DEL ACERO EN DONDE INDIQUE QUE SE CUMPLE CON LA NORMA ASTM A480, TODA VEZ QUE LA FABRICACIÓN DEL MATERIAL CON EL QUE SE ELABORAN LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA NORMA RESPECTO A LA RESISTENCIA AL CALOR Y EL FRIO, SIN EMBARGO, AL ELABORARSE EN UN TAMAÑO Y FORMA DIFERENTE A LO SOLICITADO EN DICHA NORMA QUEDA FUERA DE ESTA.

[Handwritten signatures and initials]

POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS PERMITA PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS BIENES MENCIONANDO QUE CUMPLE ÚNICAMENTE CON LA NORMA ASTM A240; YA QUE LA OTRA NORMA EN ESTE CASO NO APLICARÍA.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: APEGASE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.12 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN; SE PRECISA QUE LA CARTA SOLICITADA ES RESPECTO A LA FABRICACIÓN DEL ACERO.

PREGUNTA 2

DE LAS BASES PUNTO II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES, INCISO B PARTIDA 36, 37, 38, 39 Y 40 PUNTO:

LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR INVARIABLEMENTE UNA MUESTRA FÍSICA QUE GUARDE FIELMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 Y 1-A, SEGÚN PARTICIPE.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE SER ADJUDICADOS, LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGAMOS SE CONSIDERE COMO PARTE DEL PEDIDO YA QUE POR LAS DIMENSIONES Y LOGÍSTICA DE TRASLADO EVITARÍAMOS QUE PUDIERA DAÑARSE.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: PODRÁ CONSIDERARSE COMO PARTE DE LOS ENTREGABLES, SIEMPRE Y CUANDO POSTERIOR A LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA Y PRUEBAS DESTRUCTIVAS, EL ÁREA USUARIA CONSIDERE SU VIABILIDAD, PARA TAL EFECTO EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ CONSULTARLO POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL FALLO.

COMERCIAL ANCORA S.A. DE C.V.

RFC: CAN060529256

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.- SE SOLICITA CORDIALMENTE A LA CONVOCANTE AUTORIZAR ANTICIPO DEL 35%. ¿SE AUTORIZA?

R: PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, NO SE CONSIDERA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS.

DE CARÁCTER TÉCNICO

1.- PARTIDAS 5 Y 6 (MESA PARA IMPRESORA). – SE SOLICITA CORDIALMENTE A LA CONVOCANTE ENTREGAR IMAGEN DE REFERENCIA DE LA MESA PARA IMPRESORA.

R: EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA.

2.- PARTIDAS 36, 37, 38, 39 Y 40 (CAMA PARA EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE). - EN LAS BASES DE LICITACIÓN LA CONVOCANTE SOLICITA INCLUIR CUATRO CÁPSULAS QUÍMICAS O AMPOLLAS ADHESIVAS. LE SOLICITAMOS CORDIALMENTE SE NOS PROPORCIONEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE DICHS PRODUCTOS.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO ATENTO PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

R: SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CÁPSULAS QUÍMICAS O AMPOLLAS ADHESIVAS SON: ANCLAJE QUÍMICO DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO, APROBADO PARA TODO TIPO DE HORMIGÓN NO FISURADO Y MAMPOSTERÍA. ESPÁRRAGOS HOMOLOGADOS M8-M24. EMPLEADO PARA CARGAS MEDIAS-ALTAS. SU RESISTENCIA NO DEBE SER AFECTADA POR SU APLICACIÓN EN AMBIENTES SECOS, HÚMEDOS E INUNDADOS. USO EN CARGAS ESTÁTICAS Y VARIABLES. COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE A2 Y A4. SU RANGO DE TEMPERATURA ES DE -40 °C A +80 °C (TEMPERATURA

MÁXIMA DE USO CONTINUO +50 °C), ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DE LAS CÁPSULAS QUÍMICAS O AMPOLLAS ADHESIVAS OFERTADAS.

ASÍ MISMO EL LICITANTE PARTICIPANTE EN LAS PARTIDAS DE LA 36 A LA 40 DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DEL SISTEMA DE ANCLAJE PROPUESTO QUE INCLUYA LAS CÁPSULAS QUÍMICAS O AMPOLLAS ADHESIVAS OFERTADAS.

Nombre: Proveduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

RFC: PPS 090331 MD3.

1.- Anexo I, Partidas 18, 28, 29 y 30 Estante 6 entrepaños, descripción técnica, lámina a elegir ¿A qué se refieren con lámina a elegir?

R: SE ACLARA QUE PARA LOS POSTES SE SOLICITA LAMINA CALIBRE 14 Y PARA LAS CHAROLAS CALIBRE 20, DEJANDO SIN EFECTO LAMINA A ELEGIR SEÑALADO EN EL ANEXO I.

2.- Anexo I, Partidas 18, 28, 29 y 30 Estante 6 entrepaños, solicitan 6 entrepaños con 5 charolas, normalmente 1 entrepaño equivale a una charola, ¿Cuántas charolas debemos ofertar 5 o 6?

R: SE ACLARA QUE SE SOLICITAN 5 CHAROLAS.

3.- Anexo I, Partidas 36, 37, 38, 39 y 40 Cama de acero inoxidable, cama para empotrar, de acero inoxidable tipo 304, acabado P3. Cada tipo de acero inoxidable tiene características muy particulares, favor de especificar como evaluara la convocante que la muestra presentada cumpla con el tipo de acero inoxidable solicitado.

R. LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL BIEN DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN LOS ANEXOS I Y I-A Y EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.12 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

4.- Anexo I, Partidas 36, 37, 38, 39 y 40, cama para empotrar de acero inoxidable tipo 304 acabado P3, ya que el acabado del acero no afecta en la funcionalidad del acero, favor de especificar si podemos ofertar otro tipo de acabado y cual sería

R: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

4.- Anexo I, Partidas 36, 37, 38, 39 y 40. Cama de acero inoxidable. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante poder ofertar cama de acero inoxidable tipo 304, acabado P3 con el siguiente sistema de fijación para el caso de muros colindantes, un Kit de taquete tipo Arpón de $\frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{4}$ ", Rondana Presión, Rondana Plana, Tuerca y capuchón, y para Muros Divisorios sistema por medio de espárrago de $\frac{1}{2}$ ", Tuerca, Rondana de presión, Rondana Plana y capuchón. ¿Se acepta nuestra propuesta?

R: PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIN EMBARGO NO SE EXIME DE LA ENTREGA DE LAS CUATRO CÁPSULAS QUÍMICAS O AMPOLLA ADHESIVAS.

5.- Anexo I Partidas 36, 37, 38, 39 y 40, Cama de acero inoxidable, incluir cuatro cápsulas químicas o ampolla adhesivas, a fin de ofertar la cápsula química o ampolla adhesiva correcta, favor de indicarnos el tipo de concreto sobre el que se van a instalar las camas.

R: LAS CAMAS SE INSTALARÁN EN CONCRETO ARMADO Y EN ALGUNOS CASOS EN MUROS DE TABIQUE.

6.- Punto 2 inciso J, Partidas 36, 37, 38, 39 y 40, tiempo de entrega a más tardar el 23 de junio de 2023, pero va emitir el fallo el día 24 de mayo de 2023, por lo que nos da un tiempo de entrega de solo 30 días naturales, al ser bienes de fabricación especial solicito de la manera más atenta que pudieran ampliar el tiempo de entrega a 60 días naturales ¿se acepta nuestra propuesta?

R: APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO j) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

Nombre: EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS HERI S.A. DE C.V.

RFC: EMS200421R18

1.- Partidas 2, 24 y 25: Archivero vertical básico 4 gavetas.

¿Sería posible ofertar un archivero con las siguientes medidas: Altura 132 cm., Ancho 46.3 cm., y Profundidad 63.5 cm.? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

R: PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO I Y LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN E INCISO e) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

2.- Partida 1: Anaquel metálico.

¿Sería posible ofertar una medida estándar de altura 220 cm., entrepaños 92 cm. de frente x 30 cm. de fondo? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

R: PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO I Y LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN E INCISO e) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

3.- Partidas 18, 28, 29 y 30: Estante metálico.

¿Sería posible ofertar una medida estándar de altura 213 cm., entrepaños 85 cm. de frente x 60 cm. de fondo? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

R: PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO I Y LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN E INCISO e) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

4.- Partidas 10, 20 y 21: Silla Fija.

¿Sería posible ofertar un calibre 18 en la estructura, ya que no afecta en nada para el uso rudo de la silla? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

R: APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I Y LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN E INCISO e) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

5.- Partidas 9,13 y 26: Silla secretarial.

¿Sería posible ofertar en el material del descansabrazo polipropileno semi rígido lo cuál no afecta en la comodidad del usuario, además de ser más resistente? Cumpliendo con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

R: PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

Nombre: Equipos Comerciales de Querétaro S.A. de C.V.

RFC: ECQ900713LF3

1.- Anexo I Partidas 2, 24 y 25 Archivero ¿Se acepta tolerancia de +- 5 cm?

R: APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL II INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN E INCISO e) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

2.-Anexo I Partidas 36, 37, 38, 39 y 40 ¿Se puede proporcionar una imagen de referencia del bien solicitado por favor?

R: EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA.

3.-Nos podrían proporcionar información o manual para agregar la E-firma al portal en caso de presentar las propuestas por este medio?

R: PEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO i) DEL APARTADO VIII. ASPECTOS GENERALES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

Nombre: GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V.

RFC: GLO130515SE7

1.- En el punto II. Información específica de la licitación, inciso C. Muestras en convocante. De las bases de la presente licitación, se menciona lo siguiente: Que están a disposición de los licitantes participantes muestras físicas de los materiales requeridos para las partidas 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 22, 23 y 27.

Se solicita amablemente a la convocante ¿Si tuviera fotos de los muebles completos que nos pudieran proporcionar de las partidas en mención?

R: EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO I-B IMÁGENES DE REFERENCIA.

2.- Referente a las partidas 4, 17, 22 y 23, del anexo I. De la presente Licitación, se menciona lo siguiente: ESCRITORIO EN L

Descripción técnica:

ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA

MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS:

ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS.

FABRICADO EN **MELAMINA** DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO,
BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN **MELAMINA** DE 16 mm.

LATERAL DE .90 x .50x .75

CON GABINETE DE 3 GAVETAS,

FABRICADO EN **MELAMINA** DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO

DE 16 mm. EN GAVETAS Y VISTAS,

CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS,

DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.

Se solicita amablemente a la convocante nos aclare ¿si el material que requieren es de madera o melamina? Ya que al principio dice madera y después dice melamina.

R: SE ACLARA QUE EL MATERIAL ES DE MELAMINA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
ANEXO I-B (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Grupo de partidas Anexo I	Partida Anexo I	Sol.pedido	Pos.	Ctdd.solicitada	Material	Número de material	Imágenes de referencia
SIN GRUPO	1	190041576	10	40	50511437	ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES	
SIN GRUPO	2	190041576	20	20	50513559	Archivero vertical	
GRUPO I	3	190041576	30	1	50517766	Escritorio en L	
GRUPO I	4	190041576	40	2	50511701	Escritorio en L	
GRUPO I	5	190041576	50	12	50517763	Mesa para impresora	
GRUPO I	6	190041576	60	25	50517762	Mesa para impresora	 CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN
SIN GRUPO	7	190041576	70	1	50517765	Mesa para sala de juntas 14 personas	
GRUPO I	8	190041576	80	30	50517764	Módulos de atención laterales	NO SE CUENTA CON IMAGEN DE REFERENCIA
SIN GRUPO	9	190041576	90	30	50511657	SILLA SECRETARIAL	
SIN GRUPO	10	190041576	100	2	50511659	SILLA FIJA	
GRUPO I	11	190041576	110	40	50511369	Archivero 2 gavetas	
GRUPO I	12	190041576	120	1	50516569	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS	
SIN GRUPO	13	190041576	130	20	50513878	SILLA SECRETARIAL	
SIN GRUPO	14	190041576	140	1	50514002	SILLA EJECUTIVA	

SIN GRUPO	15	190041576	150	10	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	16	190041576	160	4	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	17	190041596	10	4	50511701	Escritorio en L	
SIN GRUPO	18	190041596	20	60	50510460	ESTANTE 6 ENTREPAÑOS	
SIN GRUPO	19	190041596	30	4	50514094	ESCRITORIO RECTO CON 1 PEDESTAL DERECHO	
SIN GRUPO	20	190041597	10	9	50511659	SILLA FIJA	
SIN GRUPO	21	190041597	20	62	50511659	SILLA FIJA	
SIN GRUPO	22	190041597	30	1	50511701	Escritorio en L	
SIN GRUPO	23	190041597	40	2	50511701	Escritorio en L	
SIN GRUPO	24	190041597	50	2	50513559	Archivero vertical	
SIN GRUPO	25	190041597	60	60	50513559	Archivero vertical	
SIN GRUPO	26	190041597	70	63	50513878	SILLA SECRETARIAL	
GRUPO I	27	190041597	80	2	50512316	Librero abierto de 4 entrepaños	
SIN GRUPO	28	190041597	90	1	50510460	ESTANTE 6 ENTREPAÑOS	
SIN GRUPO	29	190041597	100	80	50510460	ESTANTE 6 ENTREPAÑOS	
SIN GRUPO	30	190041597	110	8	50510460	ESTANTE 6 ENTREPAÑOS	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Luis" and several other initials and marks.

SIN GRUPO	31	190041597	120	2	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	32	190041597	130	5	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	33	190041597	140	1	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	34	190041720	10	2	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	35	190041720	20	15	50517767	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	
SIN GRUPO	36	190041733	10	148	50517777	Cama de acero inoxidable	
SIN GRUPO	37	190041733	20	164	50517777	Cama de acero inoxidable	
SIN GRUPO	38	190041733	30	76	50517777	Cama de acero inoxidable	
SIN GRUPO	39	190041733	40	35	50517777	Cama de acero inoxidable	
SIN GRUPO	40	190041733	50	77	50517777	Cama de acero inoxidable	

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- A large stylized signature or mark resembling "R" or "P" with a long horizontal line extending to the right.
- A small "X" mark below the large signature.
- A single letter "P." below the "X".
- A large, complex signature on the right side of the page.
- Several other smaller, less legible handwritten marks and initials scattered below the main signature.

Recibidos - mcolmenero@guan... Preguntas - SAP NetWeaver Port... +

pseig.guanajuato.gob.mx:9100/tyf/portal

Bienvenido Señora MIRIAM SUGHEY COLMENERO ROJAS

Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios Anexos a Licitaciones Preguntas

Preguntas

Favoritos de Portal

No existen objetos a visualizar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900001980	40051001-015-23	Licitación pública	Concluido	12.04.2023	08:40:00	21.04.2023	10:00:00

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anex: preguntas	Fecha envío	Acuse	Emite Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	-------------

Buscar

Escritorio 24°C 12:02 p. m. 26/04/2023

✗

SP

8.

2

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature