



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 230ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 9:00 horas del día 26 de mayo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.









I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. José Luis Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Patricia Covarrubias Saavedra Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 	C. Krystel Palacios Gutiérrez Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
C. María Covadonga Baca Martínez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. José Ángel González Llamas Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. María del Rosario García González Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Francisco Javier López Cervantes Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. José Enrique Mendoza Molina Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Carlos Humberto Islas Soriano Representante de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón 
C. Jaime Fernando Celedon Terrazas Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Ricardo de León Sevillano del Campo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Jesús García Manríquez Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato 	C. Ilse Susana Morales Ramírez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Norma Adriana Vargas Rodríguez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. Salvador Rosales Ramírez Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las

respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial**, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se aclara que se agrega como requisito bajo el numeral 13.1. Carta original con firma autógrafa del representante o apoderado legal del licitante, en la que manifieste que en caso de ser adjudicado, responderá para la aplicación de garantías, mano de obra, componentes y/o refacciones, que incluya todos los trabajos de obra civil y eléctricos que se requieran para su correcta instalación puesta a punto y funcionamiento, por un periodo mínimo de 1 año a partir de la entrega e instalación y puesta en marcha, indicando el número de partida que respalda el documento.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **26 de mayo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: JULIO CESAR HERNANDEZ MENDIOLA

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	3		Equipos de 2.5 tr ya son obsoletos, Se puede cotizar de 3tr? RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	9		Solo es necesario que se cotice con base esmaltada en neopreno, tubería Conduit con tablero QO18 y/o QO20 RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se aclara que debe incluir todo lo necesario para su correcto funcionamiento puesta a punto, a entera satisfacción del área usuaria.
3	8		Equipos de 1.0 ton fan and coil son obsoletos , se puede cotizar de 1.5 fan and coil ¿ RESPUESTA: No es correcta su apreciación. Deberán apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	Todas	Inciso G Punto II	Debido a la crisis y escasez de diversos componentes provocada a raíz de la pandemia por Covid-19, solicitamos a la convocante de la manera más atenta, se nos permita ampliar el tiempo de entrega a 45 días naturales dejando de lado el tiempo establecido en bases. ¿ Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: No se acepta su propuestas, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MÉXICO GO HUNTING S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	10		En esta partida se requieren 3 equipos. En el levantamiento detectamos que solo 2 de los 3 de los equipos requieren bomba de condensado para el dren de agua. ¿Podemos ofertar en el anexo B (económica) calculado el costo de las 2 bombas que se requiere para el correcto desempeño del dren, o incluimos en la propuesta para los 3 equipos las 3 bomba de condesado, aunque, no sea un requerimiento necesario para uno de ellos? RESPUESTA: Se aclara que se deberán ofertar los 3 equipos con las 3 bombas de condensado.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-026-23 (CAGEG-026/2023), para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: HARGA SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	4	Cerro del Canelo	Conforme a la situación de seguridad del lugar ¿Se tendrá acompañamiento por personal de seguridad publica del estado? RESPUESTA: Se dará acompañamiento por personal técnico administrativo del C5i, no por personal armado de la Secretaría de Seguridad Pública.
2	9	Pozuelos	¿Los permisos para trabajar dentro la plaza comercial pozuelos serán gestionados por la dependencia o por el integrador? RESPUESTA: Los permisos para trabajar dentro de la plaza serán gestionados por la Dirección de Licencias y Permisos para Conducir. Previa cita autorizada por el área usuaria.
3	9	Plaza Galerías local 6A	¿Los permisos para trabajar dentro la plaza comercial galerías serán gestionados por la dependencia o por el integrador? RESPUESTA: Los permisos para trabajar dentro de la plaza serán gestionados por la Dirección de Licencias y Permisos para Conducir. Previa cita autorizada por el área usuaria.
4	9	Celaya gto, calle pípila	¿Los permisos para trabajar dentro del edificio serán gestionados por la dependencia o por el integrador? RESPUESTA: Los permisos para trabajar dentro del edificio serán gestionados por la Dirección de Licencias y Permisos para Conducir. Previa cita del proveedor adjudicado, informando el día y horario en que realizará la instalación.
5	9	San Miguel Plaza magnolia.	¿Los permisos para trabajar dentro de la plaza magnolia serán gestionados por la dependencia o por el integrador? RESPUESTA: Los permisos para trabajar dentro de la plaza serán gestionados por la Dirección de Licencias y Permisos para Conducir. Previa cita del proveedor adjudicado, informando el día y horario en que realizará la instalación.
6	11	San Miguel de	¿Los permisos para trabajar dentro de las instalaciones del lugar serán gestionados por la dependencia o por el

		Registro civil.	integrador? RESPUESTA: La dependencia hará la solicitud con el centro comercial. Y le será informado con anticipación al proveedor adjudicado.
--	--	-----------------	--

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	4	FSPE yerbabuen a	¿Los equipos retirados se entregan hasta finalizar todos los servicios de instalación de los nuevos equipos? RESPUESTA: Los equipos retirados, deberán ser entregados en sitio a la persona técnica que los acompañe al finalizar los servicios de instalación.
2	4	Cerro Arandas	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: Se podrá realizar la instalación en horario abierto previo acuerdo entre el proveedor adjudicado y el área técnica.
3	5 y 6	TV 4 León	¿Los equipos retirados se dejan en las mismas instalaciones de tv4 dirección en calle Oaxaca 501 col. Arbide león, Gto? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
4	7	Secundaria técnica #6	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 10:00am a 14:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
5	8	Cerro del Cubilete	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 10:00am a 17:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
6	9	Plaza Don Bosco Local AP02-3 Irapuato Gto.	¿Los 2 equipos aires acondicionados serán montados en el lado del muro?, Pues en 3 lados del perímetro del local no hay estructura y pared donde se puedan montar los equipos. ¿Se acepta como base? RESPUESTA : Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás participantes.
7	9	Plaza Don Bosco Local AP02-3 Irapuato	¿Se puede realizar pase de muro?, para conectar la descarga del dren de los aires acondicionados al tubo de agua pluvial. RESPUESTA: Se acepta su propuesta, siempre y

		Gto.	cuando se realicen las reparaciones necesarias, una vez que se realice la intervención.
8	9	Plaza Don Bosco Local AP02-3 Irapuato Gto.	¿Los equipos Condensadoras serán colocadas en el techo de la plaza? RESPUESTA: Es correcta su apreciación, siempre y cuando se realicen las reparaciones necesarias como, resanar e impermeabilizar el área de intervención, a fin de conservar el mismo estado en que se encontraba.
9	9	Plaza Don Bosco Local AP02-3 Irapuato Gto.	Si la respuesta anterior es afirmativa; ¿Se puede realizar perforación de las láminas del techo para pasar la tubería de refrigeración de las condensadoras?, Siempre y cuando se utilice sellador o el material que se requiera para que cuando llueva no se filtre agua. RESPUESTA: Se acepta su propuesta, siempre y cuando el proveedor adjudicado realice los trabajos de obra civil necesarios para evitar filtraciones de agua pluvial. Se aclara que la garantía de por lo menos 1 año para los bienes debe incluir todos los trabajos de obra civil y eléctricos que se requieran para su correcta instalación puesta a punto y funcionamiento, a entera satisfacción del área usuaria, de acuerdo lo señalado en la presente junta de aclaraciones
10	9	Yerbabuena	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 17:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
11	9	Yerbabuena	¿Consideramos de nuestra propuesta económica la conexión eléctrica del equipo del área de coordinación administrativa del registro eléctrico del piso hacia el nuevo centro de carga? RESPUESTA: Deberán considerar todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación puesta a punto, a entera satisfacción del área usuaria, así mismo incluir todas las refacciones, accesorios y misceláneos correspondientes.
12	9	El Coecillo	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
13	9	Prevención Social	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones?

			RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
14	9	Pozuelos	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
15	9	San francisco del rincón	En la visita realizada ¿se solicitan instalación de aire acondicionado, se puede instalar dren de tubería hidráulica de pbc, hacia el baño existente? RESPUESTA: Si se puede. En este caso para este domicilio se aclara que deberá considerar la instalación de una trampa de olores.
16	9	San francisco del rincón	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
17	9	Salamanca gto Andrés delgado 216	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
18	9	Plaza galerías local 6A	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
19	9	Cortázar camino real	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
20	9	Cortázar camino real	¿Proporcionara el usuario el suministro de 220V para la conexión de los aires? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
21	9	Celaya gto, calle pipila	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De Lunes a viernes en un horario de

			9:00am a 16:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
22	9	San Miguel Plaza magnolia.	¿Proporcionara el usuario el suministro de 220V para la conexión de los aires? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
23	10	Guanajuato, Gto.	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 8:30 horas a 16:00 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
24	10	León, Gto	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 8:30 horas a 16:00 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
25	11	Manuel Doblado	Solicitan considerar una bomba de agua y tubería de cobre ¿Se puede omitir por tubería de pbc hidráulica ya que las condiciones permiten la instalación a base de gravedad? RESPUESTA: Se solicita se considere el suministro de la bomba de agua, y se acepta la instalación hidráulica con tubería de pvc.
26	11	Manuel Doblado	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De 9 a 15 horas de lunes a viernes. Y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
27	11	Silao, Gto	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De 9 a 15 horas de lunes a viernes. Y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
28	11	San Miguel de Registro civil.	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De 9 a 15 horas de lunes a viernes. Y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
29	13	Yerbabuena	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 9:00 horas a 19:00 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.

30	14	Plaza Galerías Las Torres	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 8:30 horas a 16:00 horas. Previa cita autorizada por el área usuaria.
31	14	Plaza Galerías Las Torres	Para el equipo que va hacia el cuarto de monitoreo ¿se deberá de considerar la reparación del plafón que se esta instalando actualmente? RESPUESTA: El plafón ya se encuentra instalado y en caso de que sufra un daño al momento de la instalación, este deberá ser reparado por el proveedor adjudicado.
32	15	León, gto	¿En qué horarios de trabajo se pueden realizar las instalaciones? RESPUESTA: De lunes a viernes en un horario de 10:00am a 17:00 hrs. Previa cita autorizada por el área usuaria.
33	15	León, Gto.	En la propuesta económica ¿No se incluirán las instalaciones de las 8 unidades de agua? RESPUESTA: Si se refiere a las 8 unidades de la maquina rotativa, le confirmo que no deben incluirse la instalación a esas 8 unidades.
34	15	León, Gto.	¿La temperatura de las unidades de agua que se instalaran a un futuro de 12° a 22°? RESPUESTA: Es correcta su apreciación

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta