

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VICTORIA

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: RANCHO VIEJO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1 Captación inicial	6	pza	
2 Conducción primaria*	16.2	ml	
3 Separador primeras aguas	1	pza	
4 Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5 Conducción secundaria*	2	ml	
6 Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7 Dosificador de cloro	1	pza	
8 Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9 Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10 Llave	1	pza	
11 Manguera	1	pza	
			Tipo de cubierta: Cubierta de Lámina Acanalada, cuenta con 6 bajantes de agua (tal vez no estén habilitadas), considerar como conducción primaria canalón de lámina.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.546252, -100.160755

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VICTORIA

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: RANCHO VIEJO

REPORTE FOTOGRÁFICO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VICTORIA

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: ALAMOS DE MARTINEZ

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	11	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, tiene 1 bajada de agua que puede utilizarse para la conducción de agua.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.601407, -100.170627


DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VICTORIA

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: ALAMOS DE MARTINEZ

REPORTE FOTOGRÁFICO



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: LA LAJA


FECHA: 14 de junio de 2023

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1 Captación inicial	5	pza	
2 Conducción primaria*	24	ml	
3 Separador primeras aguas	1	pza	
4 Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5 Conducción secundaria*	2	ml	
6 Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7 Dosificador de cloro	1	pza	
8 Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9 Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10 Llave	1	pza	
11 Manguera	1	pza	
			Tipo de cubierta: Losa de concreto, la losa esta seccionada, considerar canelata o tubo para la conducción primaria.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terraceria

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.393798288480376, -99.93635869926543

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: LA LAJA

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: CORTAZAR

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: MANDINGA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	3	pza	
2	Conducción primaria*	8.5	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar la construcción de pretil y bajadas de agua necesarias.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.435564916491302, -100.90889693838523

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: CORTAZAR
LOCALIDAD: MANDINGA

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VILLAGRÁN

FECHA: 14 de junio de 2023



LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	6	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	3	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa aligerada de concreto, existe 1 tubo por donde se canaliza el agua de lluvia hacia la calle.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.505687508460813, -100.98129175198365

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VILLAGRÁN

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: YURIRIA

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: PROVIDENCIA DE CALERA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	17.5	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Cubierta de Lámina Acanalada, considerara canalón de lámina como conducción primaria.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.186091799774804, -101.3890743693568

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: YURIRIA

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: PROVIDENCIA DE CALERA

REPORTE FOTOGRÁFICO



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN FELIPE
LOCALIDAD: CAÑADA DE CHAVEZ



FECHA: 14 de junio de 2023

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	3	pza	
2	Conducción primaria*	7	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar la construcción de pretil y captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.340549964785975, -101.21872027153782

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN FELIPE
LOCALIDAD: CAÑADA DE CHAVEZ

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VALLE DE SANTIAGO
LOCALIDAD: BUENAVISTA DE PARANGÜEO


FECHA: 14 de junio de 2023

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	3	pza	
2	Conducción primaria*	14.35	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar las bajadas de agua de la captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.348934410386196, -101.24378283351237

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: VALLE DE SANTIAGO
LOCALIDAD: BUENAVISTA DE PARANGUEO

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: URIANGATO

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: LOS RODRIGUEZ

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	2	pza	
2	Conducción primaria*	12	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, cuenta con 2 bajadas de agua como captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.09148516493161, -101.10330445956417

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: URIANGATO
LOCALIDAD: LOS RODRIGUEZ

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: ATARJEJA

FECHA: 14 de junio de 2023



LOCALIDAD: LA JOYA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	4	pza	
2	Conducción primaria*	16	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	8	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar la construcción de pretil y captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.27805605048489, -99.86445425092339


DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: ATARJEA

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: LA JOYA

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SILAO

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: MANGA DE LA ESTANCIA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	18	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	3	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa inclinada de concreto, considerar la construcción de pretil o colocación de canalón de lámina.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.128425749083565, -101.47909709136762

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SILAO

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: MANGA DE LA ESTANCIA

REPORTE FOTOGRÁFICO



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA

FECHA: 14 de junio de 2023



LOCALIDAD: LA ESTANCIA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	1	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	10.1	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Cubierta de Lámina Acanalada, considerar con canalón de lámina y bajada de agua. Solo se utilizara 1 sección para la captación de agua.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Carretera Asfaltada

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.92621938874174, -101.1386984561122

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: LA ESTANCIA

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: GUANAJUATO

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: CAMPUZANO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	4	pza	
2	Conducción primaria*	20.5	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, cuenta con 4 bajadas de agua pluvial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.926196891007628, -101.13871870932344

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: GUANAJUATO

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: CAMPUZANO

REPORTE FOTOGRÁFICO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: GUANAJUATO

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: MONTE DE SAN NICOLAS


ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1 Captación inicial	1	pza	
2 Conducción primaria*	8	ml	
3 Separador primeras aguas	1	pza	
4 Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5 Conducción secundaria*	6	ml	
6 Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7 Dosificador de cloro	1	pza	
8 Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9 Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10 Llave	1	pza	
11 Manguera	1	pza	

Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar construcción de pretil y bajadas de agua de captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.052580607784712, -101.20178017574516

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: GUANAJUATO
LOCALIDAD: MONTE DE SAN NICOLAS

FECHA: 14 de junio de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: OCAMPO

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	3	pza	
2	Conducción primaria*	9	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Lona de concreto, cuenta con 4 bajadas de agua pluvial que pueden utilizarse.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.397161872063975, -101.46135904608325

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: OCAMPO

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: OCAMPO

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: PUERTA DE LA AGUILILLA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	2	pza	
2	Conducción primaria*	14	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Lona de concreto, cuenta con 2 bajadas de agua pluvial que pueden utilizarse.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.64880645131351, -101.40346585126245

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: OCAMPO

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: PUERTA DE LA AGUILILLA

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO C.I.N.

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: TANQUE COLORADO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	7.5	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	5	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar la construcción de pretil y bajadas de agua de captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.266057894148112, -100.91611466410927

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO C.I.N.

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: TANQUE COLORADO

REPORTE FOTOGRÁFICO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO C.I.N.

FECHA: 14 de junio de 2023


LOCALIDAD: TANQUE COLORADO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	7.5	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	3	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Cubierta de lámina, considerar el suministro e instalación de acnalón de lámina.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.26677665521766, -100.91669025676651

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO C.I.N.

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: TANQUE COLORADO

REPORTE FOTOGRÁFICO




DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN DIEGO DE LA UNIÓN

FECHA: 14 de junio de 2023



LOCALIDAD: EL PEÑÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	9.85	ml	
3	Separador primeras aguas	1	pza	
4	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
5	Conducción secundaria*	3	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Dosificador de cloro	1	pza	
8	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
9	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
10	Llave	1	pza	
11	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de concreto, considerar la construcción de pretil y bajadas de agua de captación inicial.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.34114120122226, -100.74313151768146

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN DIEGO DE LA UNIÓN

FECHA: 14 de junio de 2023

LOCALIDAD: EL PEÑÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO

