



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 547ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida Mixta
LRGTO-020-2023
para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Refrigeración Industrial y Comercial**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:00** horas del día **6 de octubre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales Y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.



I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. José Luia Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Mayra Pérez Ortiz Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 	C. Ivonne del Carmen Vázquez Jasso Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
C. Jeshua Samael Gutiérrez Juárez Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 	C. Roberto Orozco Navarro Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato

Asimismo, se hace constar que no se encuentran licitantes presentes en este acto, según consta en el registro anexo de licitantes participantes a la **Licitación Restringida Mixta LRGT0-020-2023 para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.**

La presente acta queda a disposición de los licitantes participantes en la Dirección de Adquisiciones y Suministros y se notificará a través de correo electrónico a cada uno de los proveedores invitados al presente procedimiento de contratación de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracción II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo

68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los licitantes presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.
- c) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **09:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **6 de octubre de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
RESTRINGIDA MIXTA LRGTO-020-2023 PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA S.A DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
-	-	-	N/A

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1	-	¿La condensadora se puede dejar instalada sobre la azotea sin base de herrería? R = No es correcta su apreciación, se aclara que deberá de instalar la condensadora sobre la pared con base de herrería.
2	1	-	¿El dren se canaliza de la evaporadora hasta el piso que da al exterior de las oficinas, con tubería de pvc de 3/4"? R = Se aclara que se deberá de canalizar la evaporadora hasta el piso con tubería de PVC de mínimo ½"
3	1	-	¿En qué horarios se pueden realizar los trabajos de instalación de aire acondicionado? R = Los trabajos se podrán realizar dentro de un horario comprendido de las 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, previa visita agendada para definir día, horario y cantidad de horas que se requieren para la instalación.
4	2	-	¿Derivado a los tiempos extendidos de la importación de equipos de aire acondicionado por parte del fabricante, el equipo se puede entregar el 15 de enero de 2024? R= Se acepta su propuesta. Se aclara que la fecha de entrega e instalación para la partida 2 será a más tardar el día 15 de enero del 2024. Dejando sin efecto lo mencionado para esta partida en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases.
5	2	-	¿En qué horarios se pueden realizar los trabajos de instalación de aire acondicionado? R= Los trabajos se podrán realizar dentro de un horario comprendido de 8:30 am a 7:00 pm de lunes a viernes.
6	3	-	¿se requiere el reemplazo de cableado para evitar los empalmes del cable existente? R= Se aclara que se requiere el reemplazo de cableado.
7	3	-	¿En qué horarios se pueden realizar los trabajos de instalación de aire acondicionado? R= Los trabajos se podrán realizar dentro de un horario

				comprendido de 8:30 am a 16:00 pm de lunes a viernes.
8	4		-	¿La evaporadora se instalará sobre el segundo perfil de aluminio que se encuentra en el acceso al área de dirección de análisis e información, con un soporte que baje 1 mts aproximadamente? R= Es correcta su apreciación.
9	4		-	¿En qué horarios se pueden realizar los trabajos de instalación de aire acondicionado? R= Los trabajos se podrán realizar dentro de un horario comprendido de 8:30 am a 16:00 pm de lunes a viernes.
10	4		-	¿La condensadora se instalará sobre la pared de la jardinera con una base de escuadra? R= Es correcta su apreciación.
11	5,6,7 y 8		-	¿En qué horarios se pueden realizar los trabajos de instalación de aire acondicionado? R= Los trabajos se podrán realizar dentro de un horario comprendido de 8:00 am a 7:00 pm de lunes a domingo.
12	5,6,7 y 8		-	¿Se considera la base de herrería para las condensadoras o solo bota de neopreno? R= Se aclara que se deberá considerar base metálica fabricada en fierro con Angulo de 1" X 18" esmaltada con tacones de neopreno.
13	5,6,7 y 8		-	¿En el área de SATEG se suministrará bomba o ranura en piso para interconectar el dren al cuarto de limpieza? R= Se aclara que deberá considerarse ranura en piso para interconectar al cuarto de limpieza reparando con granillo y los trabajos necesarios de reparación.
14	5,6,7 y 8		-	¿Se va utilizar tubería Conduit galvanizada EA para las instalaciones eléctricas en exterior conforme lo solicita la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012? R= Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	Todas	Punto II Inciso G.-	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, se nos permita ampliar el tiempo de entrega a 30 días naturales dejando de lado el tiempo establecido en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud? R= Para las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo mencionado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases. R= Para la partida 2, se aclara que la fecha de entrega será más tardar el 15 de enero del 2024. Dejando sin efecto para esta partida lo mencionado en el inciso g)

			del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases.
--	--	--	---

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	2	Punto 1 inciso G	¿Para el arranque, se podrá realizar el mismo día o se debe considerar realizar uno a la vez? R= Se aclara que el arranque se puede llevar el mismo día, acordando previamente la mejor estrategia para no prescindir de los aires de precisión por mucho tiempo.
2	5, 6, 7 y 8	Punto 4 inciso G	¿Se deberán considerar bases metálicas para las condensadoras? R= Se aclara que se deberá de considerar base metálica fabricada en fierro con Angulo de 1" X 18" esmaltada con tacones de neopreno.

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7500000656	LRGTO-020-2023	Lic. Restringida	Concluido	26.09.2023	14:25:00	03.10.2023	12:00:00

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark