

**NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN INVITACIÓN MIXTA DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES
No. M3E-45506025-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA**

NOMRE DEL PARTICIPANTE: LRMARKETING & PUBLICIDAD

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	87	1	<p>¿Las fachadas ya contarán con salida electrica para la instalación de los luminosos ya que en la visita el centro de carga esta lejos o nosotros realizamos la instalación?</p> <p>Respuesta: Se debe considerar derivar un centro de carga del tablero <i>i-line</i> trifásico ubicado en azotea y de ahí realizar la instalación eléctrica hasta los letreros luminosos. Todo debidamente canalizado con tubería de acero <i>conduit</i> con el diámetro indicado de acuerdo al calibre del cable eléctrico que se instale, calzado silletas y los accesorios necesarios.</p>
		2	<p>En el pedimento pide iluminación led, ¿puede ser lámpara de led opalina?</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta, se aclara que deberán ofertar botones led en tira.</p>
	87	3	<p>¿Se instala fotocelda para el encendido automático o lo prenderán directo del centro de carga?</p> <p>Respuesta: Se aclara que deberán considerar la instalación de interruptor de fotocelda.</p>
2	16	1	<p>¿Qué se hace con los tótems que sean retirados?</p> <p>Respuesta: Se aclara que los tótems que sean retirados, los deberán entregar a la administración de cada unidad responsable en la zona que se indique dentro del perímetro del inmueble para su reutilización.</p>
1	24 al 57 , 59al 72 , 74 , 76 al 84,	1	<p>¿La superficie ya estara lista para la instalación o hay que considerar retiro de vinil existente?</p>

	89 y 90 y 92		<p>Respuesta: La superficie para esas partidas, se encontrará lista para su instalación, por lo que no es necesario el retiro del vinil existente.</p>
General		1	<p>¿En caso de presentar cronograma de instalación y que por alguna causa se tenga retraso por alguna complicación al instalar se puede modificar o sólo avisar a las personas relacionadas?</p> <p>Respuesta: En tal caso, sí se puede modificar el cronograma, siempre y cuando no se exceda del plazo máximo de entrega establecido en el inciso G) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA del apartado I. Información específica de la invitación.</p>
		2	<p>En caso de que el edificio tenga remodelaciones o cambio de espacio y que no se pueda poner la señalética caso de Salvatierra ¿qué es lo que procede?</p> <p>Respuesta: En caso de que no se puedan instalar por remodelación, deberán entregar la señalética, con el respectivo material de instalación o montaje a la administración de la unidad responsable.</p>

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ADRIANA ALVAREZ DE LA CADENA YAÑEZ

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo


No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1,	general	G "LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA"	<p>En el oficio de invitación, se establece en la página 5, numeral G "LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA", que las partidas las partidas 1, 4, 6, 10, 11, 20, 21, 44, 75, 85, 86, 88 y 91, además de la instalación se requiere retiro de la señalética anterior. Eso me queda claro, pero en los formatos de visita que realizamos, se indican otras partidas que hay que considerar el retiro de la señalización actual. Estas son: 3,12,15,19,20,29,30,53,84,94,95,97,y 100.</p> <p>¿Serían entonces los mencionados en ambos documentos en los que hay que considerar el retiro de la señalización anterior? O hay un error?.; Pues la invitación sólo llega</p>

			<p>hasta la partida 92, entonces estoy confundida. Es importante aclararlo para efectos de la cotización.</p> <p>Respuesta: Las partidas de las que se requiere retiro de la señalética anterior son las que se indican en el inciso G "LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA del apartado I. Información específica de la invitación, las cuales son:1, 4, 6, 10, 11, 20, 21, 44, 75, 85, 86, 88 y 91. Lo anterior dejando sin efecto la información respecto del retiro de la señalética anterior de las partidas 3, 12, 15, 19, 20, 29, 30, 53, 84, 94, 95, 97 y 100, plasmado en las constancias de visita entregadas en esta segunda convocatoria.</p> <p>Derivado de lo mismo, en el caso de que haya que resanar, pintar, reacondicionar las superficies después de retirado los señalamientos anteriores por parte de nosotros como proveedores, y en caso de que se requiera trabajos de resane, pintura, reacondicionamiento de la superficies para recibir el nuevo señalamiento, ¿Esos trabajos correrían por cuenta de Finanzas o de nosotros?</p> <p>Muchas gracias.</p> <p>Respuesta: Para las partidas donde se solicita el retiro de señalética anterior, deberán considerar en su propuesta técnica y económica los trabajos necesarios para su correcta instalación.</p>
2.	general	Horarios	<p>Nos podrían indicar los horarios establecidos para la instalación en cada sede?</p> <p>Respuesta: Los horarios para realizar el trabajo de instalación podrá ser dentro del horario laboral así como extendido por la tarde y los sábados de ser necesario, esto, previo acuerdo entre el proveedor adjudicado con el personal de contacto de cada uno de los centros de trabajo donde se realizará la instalación.</p>
3.	general	Entrega de propuesta	<p>Podrían recibir propuestas económicas y técnicas a partir del día 6 de octubre?</p> <p>Respuesta: Es correcta su apreciación.</p>
4.	general	Entrega de	<p>En el caso de quienes decidan entregar nuestras propuestas de manera presencial, ¿Hay que llenar algo en</p>

		propuesta	la plataforma? O solo es la entrega física presencial de los documentos? Respuesta: en tal caso sólo es la entrega física de los documentos, no se debe realizar ningún tramite en la plataforma.
--	--	-----------	---

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	87	Puerto Interior.	<p>Para la instalación de los leteros luminosos o reforzado con lona translúcida, impresión digital y letras en recorte de vinil translúcido, con iluminación Led. 260 x 2200 x 15 cm., se permitirá el uso de brazo articulado tipo gennie? Si así es, habrá permisos de acceso para brazos articulados? O está restringido a andamiaje?</p> <p>Y ¿Qué material es el muro que sostendrá dichos letreros? Pues en la visita mencionaron que probablemente era Durock. ¿Es así? ¿Nos podrían mandar fotos de esa azotea de puerto interiore?</p> <p>Respuesta: Sí se puede usar brazos articulados tipo gennie con previo permiso de la administración, siempre y cuando no incida en el precio ofertado; no está restringido a andamiaje.</p> <p>El muro es estructura sólida, con revestimiento de aplanado en Durock. Es importante señalar que no está autorizada la perforación de la losa; por lo tanto, la sujeción deberá realizarse mediante el uso de tirantes hacia el muro inutilizado tipo murete, los cuales han sido diseñados específicamente para dicho propósito.</p> <p>Se adjunta fotografía solicitadas</p>

			
2	11	Celaya	<p>Misma pregunta, para la instalación del escudo heráldica fachada, se podrá hacer con Gennie? O colgado del techo? En ese supuesto, tienen anclas?</p> <p>Respuesta: Sí se puede usar brazos articulados tipo gennie con previo permiso de la administración, siempre y cuando no incida en el precio ofertado, no se permite que sea colgado del techo, podrá considera para la instalación el uso de andamiaje.</p>

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1,4,6,10,11, 20,21,44,75, 85,86,88 y 91	general	<p>Para las partidas en las que hay que retirar la señalética existente, incluyendo tótems, alucobond, trovicel, etc., ¿Tienen algún protocolo de desecho de materiales por tipo o categoría? (metal, plásticos, etc)., al que tengamos que ajustarnos en contenedores especiales en Gobierno?</p> <p>O ¿Nosotros como desechamos e lmaterial retirado? ¿O se entrega en alguna dependencia?</p> <p>Respuesta: No se cuenta con ningún protocolo de desechos.</p> <p>Deberán poner a disposición de la administración el material tótems, alucobond, trovicel, en la zona que se indique dentro del perímetro del inmueble para su</p>

			<p>reutilización.</p> <p>Y en caso del material de desecho, deberá ser colocado en el contenedor de basura del edificio.</p>
--	--	--	--

**AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARIA DE FINANZAS**

NOT PREG Y RESP M3E-45506025-2.zip

FFA46D51418EF57EB2222B57BEB204FCB6F9A1C92C70292919528DFC3A49ED35

Usuario: Nombre: ANTOLINO SANCHEZ SANCHEZ Número de serie: 73666774303432343730 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 02/10/2025 21:22:18(UTC:20251003032218Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 02/10/2025 21:22:18(UTC:20251003032218Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 73666774303432343730	TSP: Fecha: 02/10/2025 21:21:26(UTC20251003032126Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 638950368869320545 Datos estampillados: cURjVDZyaUxoQkNBUXArcFQzRWpZRHJOVmtZPQ==
Usuario: Nombre: ESPERANZA GAMIÑO RAMIREZ Número de serie: 73666774303431373538 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 03/10/2025 09:39:48(UTC:20251003153948Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 03/10/2025 09:39:49(UTC:20251003153949Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 73666774303431373538	TSP: Fecha: 03/10/2025 09:38:56(UTC20251003153856Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 638950811365484602 Datos estampillados: M3EyV0JQbmhsU0dlYjZ0c2EvdTJuZStRdTFVVPQ==
Usuario: Nombre: ANA GABRIELA BRAVO RIVERA Número de serie: 73666774303431373731 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 03/10/2025 09:38:40(UTC:20251003153840Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA Motivo: Minuta Señalética 2da convocatoria
OCSP: Fecha: 03/10/2025 09:38:41(UTC:20251003153841Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 73666774303431373731	TSP: Fecha: 03/10/2025 09:37:50(UTC20251003153750Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 638950810700484283 Datos estampillados: Vi9NaDZMbXhNOHdkQnVTQ3N3dTR1aWhhb3Y4PQ==



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE