

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES
No. M3E-53700926-1
PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del Participante: PROVEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida: 1 Capítulo I Inciso g)

Pregunta 1: Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 30 días adicionales a lo que se menciona en las bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo señalado en el Capítulo I inciso g) de las bases de esta invitación.

Partida: Todas

Pregunta 2: La marca que oferto, el representante legal quien firma las cartas, en ocasiones no se encuentra físicamente en México, por lo que solicitamos a la convocante, nos permita presentar copia de la carta y en caso de ser adjudicados, nos comprometemos a entregar su original a la firma del contrato, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de la presente invitación.

Nombre del Participante: iNET INTERNACIONAL CONSULTING GROUP

Partida: 7 y 8

Pregunta 1: Para las condensadoras que van afuera ¿se instalará en el techo o con un armazón de herrería con protección?

Respuesta: No es correcta su apreciación, se aclara que únicamente deberá considerar base de herrería para la instalación del equipo y su correcto funcionamiento.

Pregunta 2: ¿Qué tipo de canalización (tubería, canaleta) se considera para el cableado eléctrico y de control?

Respuesta: podrá ofertar cualquier tipo de canalización (tubería o canaleta).

Pregunta 3: ¿Podemos contar con un plano unifilar de las instalaciones para la integración del circuito eléctrico a instalar?

Respuesta: no se cuenta con plano unifilar de las instalaciones.

Pregunta 4: ¿Nos confirman que el desagüe se va directamente a Jardín?

Respuesta: Es correcta su apreciación, el desagüe va directamente al jardín.

Pregunta 5: ¿es necesario hacer un armazón de herrería para protección?

Respuesta: No es correcta su apreciación, se aclara que únicamente deberá considerar base de herrería para la instalación del equipo y su correcto funcionamiento.

Pregunta 6: ¿Se debe considerar una pastilla termo magnética por equipo misma que se coloca en el tablero existente?

Respuesta: Se aclara que deberá considerar una pastilla termo magnética por equipo que se coloca en el tablero existente.