

**Relación de preguntas y respuestas**  
**Adjudicación mediante invitación con cotización de tres proveedores No. M3E-46502026-1**  
**Para la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**

Nombre: MÉXICO GO HUNTING S.A. DE C.V.  
RFC: MGH180720AJ3

1. En las partidas de la 20 a la 110¿Podemos proponer el equipo con las mismas características, sin incluir el tanque para que así cuente con la ventaja de ser portátil y eficiente la rapidez del enfriamiento en la habitación al contar con manguera de drenaje y tubería de escape retráctil?

**R. No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente invitación.**

2. Se nos proporcionaron dos actas de visita para la revisión en Blvd. Adolfo Mateos-Mérida Col. El Coecillo León, Guanajuato; la primera con sello y firmada el día 11 de mayo y la segunda en un sentido de corrección a la primera, pero sin ser sellada el día 12 de mayo ¿podemos presentar cualquiera de las dos actas con relación a esa visita?

**R. Deberá presentar ambos documentos para acreditar la visita correspondiente.**

3. Para la partida 10, En la visita no encontramos en ese momento personal del área de infraestructura para consultarle si cuenta con pastilla termomagnética destinada para el equipo de 3T que estamos ofertando ¿me podría indicar si cuenta con la capacidad o requiere el trabajo y material para la conexión eléctrica? para agregarlo en esta partida

**R. No se cuenta con pastilla termomagnética, deberá considerar los requerimientos mínimos para la instalación y puesta a punto de los bienes establecidos en el Anexo I de las bases de la presente invitación.**

4. Para la partida 10 se encuentra un equipo instalado, ¿a la oferta se contempla la desinstalación del equipo o se encontrará el espacio libre?

**R. No es necesario considerar desinstalación, el espacio se encontrará libre al momento de la entrega e instalación por parte del licitante adjudicado.**

**Nombre: JULIO CESAR HERNANDEZ MENDIOLA**  
**RFC: HEMJ771114QP4**

PARTIDA 23

AIRE ACONDICIONADO 110V 1.5 TON INVERTER

DESCRIPCION TECNICA: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 110 V 1.5 TON INVERTER GAS R410  
INCLUYE INSTALACION

Los equipos de 1.5 Toneladas solo vienen en 220v .

Pregunta: Se pueden cotizar en 220v con refrigerante R32 ya que por razones ecológicas y de eficiencia energética. El REFRIGERANTE R32 tiene un impacto ambiental un75% menor en el calentamiento global,

es mas eficiente, requiere un 30% menos de carga de refrigerante y es un gas puro, lo que facilita su reciclaje y manipulación.

**R.- Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.**

Partida 1

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 3 TONELADAS INVERTER GAS R410

Partida 15

AIRE ACONDICIONADO 3 TON FAN AND COIL INVERTER GAS R410

PREGUNTA : Para la partida 1 y 15 se puede cotizar con gas refrigerante R32 ya que por razones ecológicas y de eficiencia energética. El REFRIGERANTE R32 tiene un impacto ambiental un 75% menor en el calentamiento global, es mas eficiente, requiere un 30% menos de carga de refrigerante y es un gas puro, lo que facilita su reciclaje y manipulación.

**R. Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

RFC: **PPS090331MD3**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

1. Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de las cartas solicitadas por fabricante o distribuidor mayorista, anexando una carta compromiso en donde se mencione que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a presentar las cartas originales a la firma del contrato ¿se acepta nuestra propuesta?

**R. Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás participantes.**

2. Algunos de los bienes solicitados son de fabricación especial por lo que solicito de la manera más atenta se amplie el plazo de entrega a 30 días naturales adicionales a lo que se menciona en las bases. ¿Se acepta nuestra propuesta?

**R. Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 23 apegarse al tiempo de entrega establecido en el Anexo I-A de las bases de la licitación; para las partidas 19, 20, 21 y 22, se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás licitantes.**

3. De carácter técnico para la partida 23, solicitan: AIRE ACONDICIONADO 110V 1.5 TON INVERTER, siendo que equipos de 1.5 TON solo se fabrican a 220V, por lo que solicito de la manera más atenta se acepte ofertar equipos a 220V, ¿se acepta nuestra propuesta?

**R.- Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.**