

Relación de Preguntas y Respuestas
Invitación M3E-46504326-2

Nombre del Participante: JULIO CESAR HERNANDEZ MENDIOLA

Partida 1

Pregunta 1: Se solicita AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 3 TON INVERTER GAS R410 ., Se puede cotizar el equipo de 3 TR FRIO-CALOR CON REFRIGERANTE R32?

R: Podrá ofertar sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida 14

Pregunta 1:Se solicita AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 3 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION., Se puede cotizar el equipo de 3 TR tipo FAN AND COIL FRIO-CALOR invertir CON REFRIGERANTE R32?

R: Podrá ofertar sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida 16

Pregunta 1:Se solicita Aire acondicionado tipo piso-techo con tecnología inverter de 3TR-Con calefacción y eficiencia de 18 Seers, 220/1/60, refrigerante R-410A.Se puede cotizar el equipo piso techo de 3 TR FRIO-CALOR invertir CON REFRIGERANTE R32?

R: Podrá ofertar sin ser obligatorio para los demás participantes.

Nombre: Damian Mendoza Castro

RFC: MECD961231598

Hola, me interesa participar en las siguientes partidas:

Partida 1,

- Partida 2,
- Partida 3,
- Partida 4,
- Partida 5,
- Partida 6,
- Partida 7,
- Partida 8,
- Partida 9,
- Partida 10,
- Partida 11,
- Partida 12,
- Partida 13,
- Partida 15.

El caso es lo siguiente, en el correo enviado el 29/06/2026 hay un archivo Word llamado "INVITACIÓN" en el cual en el apartado "I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN", en el punto "B. VISITA A INSTALACIONES", menciona que "la visita se llevará a cabo en los lugares, fechas y horarios señalados en el Anexo I-A". Ya estuve revisando todos los anexos y en ninguno encuentro el Anexo I-A, ¿En que apartado puedo encontrar dicha información?.

Quedo atento a sus comentarios, muchas gracias, saludos.

R. La información solicitada fue publicada en los portales <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal> y https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php identificada como "Anexos".

Nombre: SIC Soluciones en Informática y Conectividad S. A. de C.V. RFC: SSI050314MHO

Partida 2 a 11 del anexo I: Se solicita a la convocante aclarar:

1. El aire que solicita es de 700 watts, sin embargo, dicha característica es inconsistente con la capacidad del tanque DE 80 Y 90 LITROS que solicita. Dicho aire cuenta con un tanque de 200 L. Por lo que solicito a la convocante aclarar si se requiere de 700 watts con un tanque de máximo o mínimo 200 L. o de 230 watts con un tanque de máximo o mínimo 80 L.

R. Se aclara que podrán ofertar de 230 a 750 W de potencia del motor, sin afectar las demás características solicitadas en el anexo I.

2. En caso de requerir el de 230 watts y no de 700 watts, dicho aire no cuenta con motor de aspas, funciona con una doble turbina, el flujo de aire es directo. No cuenta con oscilación automática debe encenderse manualmente la oscilación.

Por lo anterior, se solicita a la convocante dejar sin efecto estas características: motor con aspas y oscilación automática.

Ambos son considerados conforme a su ficha técnica como ahorradores de energía acorde a su capacidad un consume 230 watt. y el otro 700 watt.

NOTA: Por otro lado, es importante mencionar que la diferencia en las características mencionadas es importante, por lo que la diferencia en precio también. solicitamos a la convocante revisar si el precio que tiene de referencia es consistente con el aire que definirá y requiere, ya que esa diferencia oscila casi en un 300% entre uno y otro.

R. Se acepta la propuesta siempre y cuando el bien ofertado con potencia del motor de 230 hasta 750 W garantice el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.