



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 327ª Reunión Ordinaria



Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-048-26 (CAGEG-048/2026) para la Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **10:30** horas del día **23 de julio de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.


I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-015/2025 
C. José Luis Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Liliana Contreras Rivera Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. German Ortega Gómez Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 	C. Gabriela Padilla Ramírez Representante de la Secretaría de Economía 
C. Carlos Alberto Ramos Navarro Representante de la Secretaría de Finanzas 	C. Karla Guadalupe Rodríguez Reyes Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Paul Osvaldo Ortega Sánchez Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Adriana Bueno Villanueva Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Samuel Hernández Floreano Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Leoncio Gerardo Ricardo Horta Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Víctor Jesús Segura Hernández Representante de la Secretaría de Gobierno 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o

recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Marco Eduardo Contreras Mendoza _____

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:56 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **23 de julio de 2026**, firmando en ella los que intervinieron.

Recibidos (3) - jpelagiom@gua: Preguntas - Gobierno de Guanajuato Pregunta a Gemini Trabajo

pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

Planeación y Control... Gmail YouTube Maps Adobe Acrobat SRM Compras MX INCIDENCIAS E FIRMA Efos Autenticar | e-Oficio

GTO

Alrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido Señor JOSE LUIS PELAGIO MEJIA

Preguntas Anexos a Licitaciones Compra Clausulado de Contratos Fallo Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa :

7900002599	40051001-048-26	Licitación pública	Concluido	09.07.2026	09:15:00	21.07.2026	10:30:00
------------	-----------------	--------------------	-----------	------------	----------	------------	----------

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envio	Acuse	Emilitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	----------------

Buscar

10:24 a. m. 23/07/2026

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-048-26 (CAGEG-048/2026), PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS SERSEN S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	5	g) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	En las presentes bases se establece como entrega a mas tardar el día 02 de octubre, sin embargo, al realizar la visita en sitio se advierten diferentes situaciones que podrían generar un retraso en los trabajos por temas de instalaciones ya realizadas y de seguridad del personal que se encuentra laborando en sitio por parte del licitante. Por tal motivo solicitamos de la manera más atenta se permita ampliar el tiempo de la entrega al 23 de diciembre. RESPUESTA: No se acepta su solicitud. Deberá apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la licitación. No obstante, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para el personal que actualmente labora en las oficinas como para los trabajadores encargados de la ejecución de los trabajos, la convocante otorgará las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades. En este sentido, se permitirá al licitante realizar los trabajos en las áreas intervenidas sin la presencia de personal de oficina, así como el acceso al inmueble durante los fines de semana y la ejecución de actividades a partir de las 16:00 horas.
2	5	g) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	Solicitamos nos aclare si se podrán realizar trabajos nocturnos y durante los fines de semana, o bien si se contara con un horario en especifico de trabajo que nos permita garantizar la seguridad de todas las partes involucradas. RESPUESTA: Se dará acceso para la realización de trabajos en horario posterior a la jornada laboral, a partir de las 16:00 horas, una vez que el personal que labora en las oficinas haya concluido sus actividades y se haya retirado del inmueble, así como el acceso durante los fines de semana, con previa coordinación con el área responsable. Lo anterior, con la finalidad de brindar las condiciones adecuadas de seguridad tanto para el personal de las oficinas como para los trabajadores de la instalación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	5	Anexo I	En las características del equipo mencionado solicita paquete tipo INVERTER, entendemos que el equipo requerido debe de ser INVERTER, favor de especificar.

			RESPUESTA: Es correcta su apreciación, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.
2	5	Anexo I	Entendemos que no se aceptaran equipos que no sean INVERTER. Favor de aclarar. RESPUESTA: Es correcta su apreciación, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.
3	5	Anexo I	Nos pudiera especificar la capacidad del transformador donde el equipo será conectado. RESPUESTA: Se aclara que el transformador tiene una capacidad de 150 kVA, por lo que el licitante deberá considerar dicha condición para la correcta integración, instalación y puesta en operación del equipo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I de la presente Licitación.
4	5	Anexo I	Solicitamos nos aclare si el transformador cuenta con mas equipos conectados y que demanda de consumo presenta. RESPUESTA: Se aclara que el inmueble cuenta con un transformador de 150 kVA de capacidad, actualmente con una demanda de consumo aproximada de 75 kVA considerando la carga eléctrica total instalada en el edificio. En virtud de lo anterior, el licitante deberá considerar esta condición para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema.
5	5	Anexo I	Solicitamos amablemente a la convocante que de ser posible se delimite y aclare cual será el área que deberá presentar la disminución de temperatura. RESPUESTA: Se aclara que el área que deberá considerar la cobertura del sistema de aire acondicionado corresponde a la zona derecha del inmueble, visualizándolo de frente desde la recepción, misma que comprende principalmente el área destinada a Abogados e Informática. Lo anterior, deberá ser obligatorio para los demás licitantes.
6	5	Anexo I	Respetuosamente sugerimos sea considerado un espacio de cobertura de 30 x 20 metros con una altura de 4 metros lo anterior con la finalidad de garantizar y asegurar la factibilidad de operación en 2,400 m ³ . Cabe hacer mención que esta área requiere de 40 toneladas para poder cumplir con la temperatura deseada ya que 1 equipo es insuficiente. Es vital se consideren las capacidades del equipo requerido ya que la estimación varía según el aislamiento térmico, la carga ocupacional, el acristalamiento y clima regional. RESPUESTA: Se aclara que, el equipo solicitado deberá considerar la cobertura del área correspondiente a la zona derecha del inmueble, se precisa que las características y capacidad del equipo requerido se encuentran establecidas en el Anexo I de la presente Licitación, por lo que el licitante deberá apegarse a dichas especificaciones técnicas,

			considerando las condiciones actuales del inmueble y los elementos necesarios para garantizar la correcta operación, instalación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado solicitado.
--	--	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GRUPO 27 DOCE

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	8	Anexo I, Apartado II, Inciso a)	En las bases se especifica que la entrega será "Libre a Bordo en Piso" en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones en Yerbabuena, por lo cual no cuenta con una fecha de visita programada en el calendario. Se solicita a la convocante confirme que para esta partida NO se requiere presentar constancia de visita a instalaciones dentro de la propuesta técnica, bastando con la entrega de los equipos en el almacén indicado. RESPUESTA: Es correcta su apreciación, no se requiere visita, y por ende no aplica "constancia de visita a instalaciones" solo es la entrega de los equipos en el almacén indicado.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
2	6	Anexo I, apartado VII, Inciso e)	Referente a la Partida 6 (Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 3 Toneladas), en las especificaciones del Anexo I se indica modo de operación "Sólo Frío". Considerando que el apartado VII inciso e) de las bases establece que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos, se solicita a la convocante confirme si se aceptará la propuesta técnica de equipos con modo de operación Frío/Calor, en el entendido de que esto representa una prestación técnica superior que beneficia a la dependencia, siempre que el equipo cumpla con la capacidad (3 Toneladas / 36,000 BTU/h), tecnología Inverter, SEER mínimo 16, refrigerante ecológico, voltaje (220-240 V) y demás especificaciones solicitadas. RESPUESTA: Podrá ofertarlo con modo de operación Frío/Calor, siempre y cuando cumpla con las demás características y especificaciones señaladas en el Anexo I de las bases de la licitación, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	3,8	Anexo I, Apartado VII, Inciso e	En las descripciones técnicas del Anexo I se mencionan valores de consumo y eficiencia referenciales (ejemplo: ampers o eficiencia 10). Se solicita a la convocante confirme si se aceptarán ofertas técnicas de equipos con tecnología Inverter o de mayor eficiencia energética que consuman un amperaje menor al de la descripción, siempre que cumplan o superen la capacidad en BTU/h (12,000 BTU y 36,000 BTU respectivamente), el voltaje (220V) y las características técnicas mínimas solicitadas. RESPUESTA: La partida 3 no contiene dichas características y especificaciones, por lo que no

es posible dar una respuesta a su pregunta.

Para la Partida 8, no se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I de las bases de la presente licitación.