

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **04** del mes de **agosto** del año 2026 dos mil veintiséis, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a licitación pública nacional **LO-70-053-070053001-N-24-2026**, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, sede Alcaldes, sita en autopista Guanajuato - Silao, km 1, Guanajuato, Gto., los representantes de la Convocante, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación referida para la contratación de los trabajos consistentes en:

Rehabilitación del equipamiento del pozo de agua potable en la cabecera municipal de Tierra Blanca, Gto.

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el acto la **C. Arq. Ma. Elena Cervantes Ramírez**, Coordinadora de Costos y Licitaciones adscrita a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y la asisten el **Ing. Francisco Javier Barbosa Figueroa** Jefe de perforación y equipamiento, **Ing. Andre Almaraz Macias**, Coordinador de Obra Civil y Alcantarillado.

La Convocante señala que **NO se realizaron preguntas a través del sistema Compras MX.**

Notificaciones de la Convocante:

Notificación 1.- Se les informa a los Licitantes que, los documentos solicitados en la presente Convocatoria a la Licitación (electrónica) deberán dirigirse al Ingeniero José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente.

Notificación 2.- Se les informa a los Licitantes que esta Convocante solicita a los Licitantes que en la carpeta económica ingrese en formato de Excel, todos los documentos solicitados en la propuesta económica: Es decir Documento Económico 2 al Documento Económico 13. La Convocante hace del conocimiento del Licitante, que, si este no integra en su propuesta el catálogo de conceptos generado en el archivo Excel y los demás documentos solicitados en formato Excel, NO es motivo por ese simple hecho, una causal para el desechamiento de la propuesta.

Notificación 3.- Se informa a los licitantes que deberán de considerar en su propuesta los frentes necesarios para terminar en tiempo y forma la acción de la presente Licitación.

Notificación 4.- Se informa a los licitantes que en el concepto con clave 20.1100.1010.0161 relativo a: Sistema de acometida en baja tensión para 150 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases para medidor trece terminales HM, cables, transformador de corriente (donas) relación de transformación 400-5, gabinete de medición conforme a la capacidad instalada de la subestación trifásica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-2012. Tramo transformador - medición - arrancador - bomba.

El licitante **deberá considerar de forma obligatoria dentro del alcance de su tarjeta de precios unitarios** además de lo solicitado en el concepto, lo siguiente: La base para medición tipo Transocket en lugar de tipo trece terminales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"2026 Año de Margarita Maza Parada"

Notificación 5.- Se informa a los licitantes que en el concepto con clave 20.1250.1020.0144 relativo a Subestación tipo rural 13.2 KV-440/254 volts para 150 KVA. Incluye: poste(s), herrajes, cortacircuitos, varilla de tierra, apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte adecuado para transformador, etc. En construcción de acuerdo a norma: NOM-001-SEDE-2012

El licitante **deberá considerar de forma obligatoria dentro del alcance de su tarjeta de precios unitarios** además de lo solicitado en el concepto, lo siguiente: Considerar dos postes y parrilla para soporte del transformador.

Notificación 6.- Se informa a los licitantes que en el concepto con clave 30.1700.1010.0072 relativo a Trámites ante C.F.E. (Permiso para reubicación de medidor existente a nicho de medición nuevo). Incluye: pago de servicio.

El licitante **deberá considerar de forma obligatoria dentro del alcance de su tarjeta de precios unitarios** además de lo solicitado en el concepto, lo siguiente: Los planos de autorización y aprobación para el cambio de transformador de distribución y aumento de carga, así como los pagos correspondientes ante la CFE.

Notificación 7.- Se informa a los licitantes que esta es la única y última junta de aclaraciones de la licitación antes descrita.

Notificación 8.- Se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, la junta estará disponible en la plataforma Compras MX de conformidad a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Adicionalmente se fijará un ejemplar en copia simple en el tablero de avisos ubicado en el acceso principal de esta Convocante por un término no menor de 5 días hábiles.

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las **14:20** horas del día de su inicio firmando al calce quienes en el acto intervinieron y quisieron hacerlo.

Nombre del asistente a la junta	Representa a	Firma
Arq. Ma. Elena Cervantes Ramírez	Coordinación de Costos y Licitaciones.	
Ing. Andre Almaraz Macias	Coordinación de Obra Civil y Alcantarillado.	
Ing. Francisco Javier Barbosa Figueroa	Jefatura de perforación y equipamiento.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"2026 Año de Margarita Maza Parada"



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Subsecretaría de Gestión Hídrica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Coordinación de Costos y Licitaciones
Junta de Aclaraciones
LO-70-053-070053001-N-24-2026

Arq. Gustavo Barrón Cervantes

Coordinación de Costos y Licitaciones

[Handwritten signature and initials]



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"2026 Año de Margarita Maza Parada"

