

Dirección General de Desarrollo Hidráulico  
Dirección Técnica  
Junta de Aclaraciones  
**LO-911053969-E23-2021**

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:00** horas del día **16** del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a licitación pública nacional **LO-911053969-E23-2021**, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato sita en autopista Guanajuato - Silao, Km. 1, Guanajuato, Gto., los representantes de la Convocante, los licitantes y las Dependencias invitadas, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación referida para la contratación de los trabajos consistentes en:

#### **Equipamiento de pozo de agua potable "el Calvario" en la cabecera municipal de Coroneo, Gto.**

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el acto el C. Arquitecto Gustavo Barrón Cervantes Jefe del departamento de Licitaciones de la Dirección General de Desarrollo Hidráulico y lo asiste el Ingeniero Francisco Javier Barbosa Figueroa, Jefe del Departamento de Perforación y Equipamiento.

La Convocante señala que **se recibieron preguntas a través del sistema Compranet**, así mismo, en este momento, las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación de referencia **mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, serán consideradas licitantes y **tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos** en relación con la convocatoria a la licitación pública, asentándolas a continuación junto con su respectiva respuesta por parte de la Convocante.

#### **Preguntas de los Licitantes:**

##### **De Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V.**

En la partida 20.1050 Estructuras de alta tensión, se considera la desinstalación de material eléctrico de baja tensión, sin embargo, no se observa alguna otra partida donde se considere suministro e instalación de material de baja tensión.

**Respuesta CEAG:** En el concepto 20.1050.7010.0230. "Mano de obra, equipo y grúa para desinstalar subestación y transformador de 75 KVA, con desinstalación de postes, herrajes, cables y material eléctrico de baja tensión. Incluye acarreo de materiales a bodegas del Organismo Operador". El contratista deberá considerar en su tarjeta de análisis de precio unitario el suministro y colocación de Sistema de acometida en baja tensión para 75 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases soquet, cables, gabinete de medición conforme a la capacidad instalada de la subestación trifásica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-1999.

#### **Notificaciones de la Convocante:**

Notificación 1.- En el concepto 20.1550.1020.0020 "Construcción de base en boca de pozo, con concreto armado F'c =150 kg/cm<sup>2</sup>, incluye: cimbrado y descimbrado, suministrar, insertar y soldar 2.00 mts. De tubería de Fo.Go. N-X con un diámetro de 100 mm y dos tapones hembra, conforme a especificaciones de CEAG." El contratista deberá considerar en su tarjeta de análisis de precio unitario el retiro y la demolición

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

Autopista Guanajuato - Silao Km. 1, Col. Los Alcaldes | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36251 | Tel. (473) 518 00 con 12 líneas.

agua.guanajuato.gob.mx

1



Dirección General de Desarrollo Hidráulico  
Dirección Técnica  
Junta de Aclaraciones  
**LO-911053969-E23-2021**




de la base de concreto con tubo de acero de 8 pulgadas existente en boca del pozo, además deberá incluir el suministro y colocación de 0.70 mts de tubería de acero de ademe de 10 pulgadas soldado al ademe existente para recibir la base de concreto nueva.

**Notificación 2.-** Se informa a los licitantes que esta es la única y última junta de aclaraciones de la licitación antes descrita.

**Notificación 3.-** Se les reitera a los Licitadores que deberán implementar las medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales necesarias en cada una de las diferentes etapas y actividades de construcción.

**Notificación 4.-** Se hace constar que al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia simple de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes a través del sistema Compranet en la dirección electrónica <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, adicionalmente se fijará un ejemplar en copia simple en el tablero de avisos ubicado en el acceso principal de las oficinas de la Convocante por un término no menor de 5 cinco días hábiles.

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las **11:20** horas del día de su inicio firmando al calce quienes en el acto intervinieron y quisieron hacerlo.

Nombre del asistente a la junta	Representa a	Firma
Arquitecto Gustavo Barrón Cervantes	Departamento de Licitaciones	
Ingeniero Francisco Javier Barbosa Figueroa	Departamento de Perforación y Equipamiento.	
<b>EUA ESMERALDA VARGAS TELUEZ</b>	<b>LICITACIONES</b>	



[Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#) [Modificar fecha de apertura](#) ...

## Procedimiento : 1049192 - E23-2021

 Vigente

Expediente: 2248996- E23-2021

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/04/2021 10:00:00 a. m.

[Administración del Procedimi...](#) [Monitoreo de Licita...](#) [Grupo de Evalua...](#) [Fa...](#) [Discu...](#) [Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)

[Crear Mensaje](#) [Mensajes Recibidos](#) [Mensajes Enviados](#) [Borrador de Mensajes](#) [Mensajes Adjuntados](#)

### Mensajes Recibidos

[Crear Elemento](#) ...

*Introduzca Filtro (escriba para iniciar*

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	15/04/2021 08:04 a. m.	Solicitud de aclaraciones			
2 BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	15/04/2021 07:50 a. m.	Expresión de interes			

Total 2

Página 1 de 1





03:48 p. m. CST - Central America Time DST

Bienvenido **Oswaldo Salvador Ventura Hernández**

[Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#)

[Duplicar Procedimiento](#)

[Modificar fecha de apertura](#)



## Procedimiento : 1049192 - E23-2021

**Vigente**

Expediente: **2248996**- E23-2021

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/04/2021 10:00:00 a. m.

- [Administración del Procedimi...](#)
- [Monitoreo de Licita...](#)
- [Grupo de Evalua...](#)
- [Fa...](#)
- [Discu...](#)
- [Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)
- [Crear Mensaje](#)
- [Mensajes Recibidos](#)
- [Mensajes Enviados](#)
- [Borrador de Mensajes](#)
- [Mensajes Adjuntados](#)

### Mensajes Recibidos

[Regresar](#)

[Responder](#)

[Reenviar](#)

[Imprimir](#)

### Mensajes (Aclaraciones al procedimiento)

**Fecha**

15/04/2021 08:04 a. m.

**Enviado por**

BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV

**Asunto**

Solicitud de aclaraciones

**Mensaje**

En la partida 20.1050 ESTRUCTURAS DE ALTA TENSIÓN, Se considera la desinstalación del material eléctrico de baja tensión, sin embargo no se observa alguna otra partida en donde se considere suministro e instalación de material de baja tensión.

**Mensaje a Todos (invitados y por invitar)**

No