

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **04** del mes de **junio** del año 2021 dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la convocatoria pública nacional número **GEG-CEAG-LP-2021-05**, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato sita en autopista Guanajuato - Silao, km 1, Guanajuato, Gto. Los representantes de la convocante, los Licitantes y las Dependencias invitadas, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación referida para la contratación de los trabajos consistentes en:

Equipamiento de cámara seca en el cárcamo deportiva norte (segunda etapa de dos) en la cabecera municipal de Cortazar, Gto.

Preside el acto el C. Arquitecto Gustavo Barrón Cervantes, Jefe del Departamento de Licitaciones, asistido por el Ingeniero Francisco Javier Barbosa Figueroa, Jefe del Departamento de Perforación y Equipamiento.


Aclaraciones de la CONVOCANTE.

1.- Se les informa a los Licitantes que en el concepto numero: 20.1800.1035.0311 relativo a: "Suministro de transmisor de presión, marca: DWYER, modelo: 626-11-CH-P1-E5-S1 o equivalente en calidad, señal de salida 4 a 20 mA, conexión a proceso 1/2" NPT, conexión eléctrica 1/2" NPT, precisión .2% y rango de 0 a 10 bar, sin display. Servicio compatible con gases y líquidos. Partes húmedas en 316L SS. Exactitud del 0.2% RSS (incluye: linealidad, histéresis y repetibilidad). Límite de temperatura de -18 a 93° C. Efecto térmico de +- 0.02% FS/o F . Incluye cero y spam. Salida de 4 – 20 mA. Tiempo de respuesta de 50 ms. Resistencia del lazo 0-1000 Ohms máx. Estabilidad: 1.0 % FS / año. Consumo de corriente 38 mA máximo, Conexión eléctrica en caja conduit bloque de terminal y conexión 1/2" NPT. Conexión a proceso de 1/4" macho. Envoltorio Nema 4X (IP66). Montaje en cualquier posición. Aprobación CE." (3 piezas)

Los Licitantes deberán de considerar en su análisis del precio unitario la conexión del transmisor de presión desde el tren de válvulas hasta el centro de control de motores, la configuración al PLC y variador existente y la puesta en marcha considerando la configuración de protección de alta y baja presión.

2.- Se les reitera a los Licitadores que deberán implementar las medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales necesarias en cada una de las diferentes etapas y actividades de construcción señalada en la Cláusula primera de las Instrucciones a los Licitadores, lo anterior con fundamento en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de Evaluación del Impacto Ambiental

3.- Se informa a los Licitantes que esta es la única y última junta de aclaraciones de la licitación antes descrita.





Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las **14:10** horas del día de su inicio firmando al calce quienes en el acto intervinieron y quisieron hacerlo.

Nombre del asistente a la junta	Representa a	Firma
Arquitecto Gustavo Barrón Cervantes	Departamento de Licitaciones	
Ingeniero Francisco Javier Barbosa Figueroa	Departamento de Perforación y Equipamiento.	
Ing. Carlos Flores Rosas	Vortice Ingenieria Sa de Cv	Carlos F.R.